



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

AGORA
U Soudu 536/6A
Liberec

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
SM2017/329

Vyřizuje / telefon
Jindra/485243883

V Liberci dne
3.7.2017

VĚC: Vyjádření k akci: Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F Žitavská ulice

Odbor správy veřejného majetku (dále jen „SM“) Vám sděluje, že v uvedeném úseku jsou **podzemní rozvody** veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení (dále jen „VO a SSZ“) v majetku statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a **souhlasí se záměrem pouze za dodržení těchto podmínek:**

1. Stávající zařízení VO nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při případné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO musí zůstat po celou dobu stavby i po jejím ukončení přístupné pro údržbu.
2. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny se SML odbor SM – správa VO a SSZ. Tyto práce budou jakožto vyvolané plně hrazeny investorem stavby. Na úpravu VO musí být vyhotovena PD.
3. Při stavbě musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a případný souběh či křížení s sítí VO řádně ošetřit a zadokumentovat.
4. Zahájení prací musí být ohlášeno 20 dnů předem na SML Správci odbor SM – správa VO a SSZ na tel. číslo: 485 243 882, resp. elektronicky na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz a poruchyVO.Liberec@eltodo.cz a servisní organizaci poruchyVO.Liberec@eltodo.cz
5. Jakékoliv případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SSZ je nutno okamžitě hlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy (Eltodo-Citelum) neprodlené odstranění závady a uvedení zařízení VO do původního - funkčního stavu.
6. V ochranném pásmu kabelů VO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu. Před záhozem nutná fyzická kontrola naší servisní firmou Eltodo-Citelum s řádným zápisem, předaným při ukončení stavby Správci.
7. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok. Po této době vyjádření ztrácí platnost a je nutno je obnovit, jinak se stavebník vystavuje riziku sankcí při případném poškození kabelů VO.
8. Zákres sítí VO je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených tras je nutné zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO námi pověřenou firmou Eltodo Citelum (poruchyVO.Liberec@eltodo.cz), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO.
9. Zvláštní podmínky: Vzhledem k zásahu do vedení VO žádáme o předložení projektu (technická zpráva, trasy v dgn/dwg návrh ochrany souběhu a křížení tras VO) k odsouhlasení. Bez tohoto není možné zahájit stavbu.

Milan Benda
Specialista pro VO a SSZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku

Příloha: Zákres sítí veřejného a slavnostního osvětlení a SSZ

