



Tabulka místností

Číslo	Popis	Plocha
101	Schodiště	7,0
102	Chodba	6,1
103	Prostor podlůžkový (NW)	17,0
104	Prostor podlůžkový (NW)	18,0
105	Chodba-schodiště	9,2
106	Základ	1,6
107	UHA	16,0
107a	Recept	4,2
108	Schodiště	9,4
109	Kuchyně	22,5
110	Společenská místnost	29,0
111	WC-Sprcha	2,3
112	Prostor místnosti	6,8
113	Umyvadna	7,3
114	WC-Sprcha (NW)	6,7
115	WC	1,8
116	Chodba	4,0
117	Prostor podlůžkový	8,0

LEGENDA

hranice požárního úseku

PÚ N1.01  
označen PÚ a jeho stupněm požární bezpečnosti  
SPB II

směrovník

východ z objektu

prenosný hasicí přístroj práškový - obsah 1kg  
Pr 6

nejnižší požadovaná požární odolnost střeš. a  
konstrukce pro mezní stavy EIV vlnitých

REI 30  
nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné  
konstrukce pro mezní stavy EIV vlnitých

25  
nástenkový požární hydrant TP19/D25

⊗  
náložové osvětlení

☑  
zařízení automatické detekce požáru

40.00 = 427,35 m.n.m.

BRV JTSK

INČ. PETR ŠTUMPA - PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK

PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK

PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK
PRB	BRV JTSK

D.1.3.02