

LIBERECKÁ IS

tel/fax: +420 485 243 031

e-mail: [vman@is.liberec.cz](mailto:vman@is.liberec.cz)

IČO: 254 501 31

DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III



TECHNICKÁ UNIVERZITA  
V LIBERCI

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111

zastoupená pro vedení technické dokumentace  
metalické a optické sítě společností  
Liberecká IS, a.s.

Ladislav Fuchs  
Wintrova 486  
460 01 Liberec

NAŠE ZNAČKA  
2140/2015

VYŘIZUJE:  
Vítová  
Tel: 485 243 033

V LIBERCI DNE:  
6.1.2016

## VĚC: Vyjádření o existenci podzemních a nadzemních sítí a zařízení

Dobrý den.

s akcí „**Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci**“ na pozemcích ppč. viz. zakres zájmového území,  
v k.ú. Liberec a Starý Harcov

**souhlasíme.**

V částech zájmového území plánované akce se **nachází** stávající podzemní a nadzemní vedení metalické a optické metropolitní sítě v majetku a správě společnosti Liberecká IS, a.s. a Technické univerzity v Liberci, proto je nutné postupovat dle požadavků uvedených v příloze Soupis požadavků k vyjádření MAN.

**Upozorňujeme**, že je v této lokalitě v roce 2016 plánovaná výstavba, akce „Připojení ZŠ Husova na optickou metropolitní síť“, která se nyní nachází ve fázi příprav na podání žádosti o územní rozhodnutí. Vedení plánované trasy je v přiloženém výkresu znázorněno modrou linií.

Příloha: 1x příloha Soupis požadavků k vyjádření MAN  
1x snímek mapy se zákresem sítě (hnědá linie)

Doba platnosti vyjádření je 12 měsíců od data jeho vydání  
Ochranné pásmo je 0,6 m na každou stranu od vytyčené osy trasy vedení

Liberecká IS, a.s.  
Mrštíkova 3  
461 71 LIBEREC III  
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Petra Vítová  
Úsek MAN, Liberecká IS, a.s.



### Soupis požadavků k vyjádření MAN

Soupis požadavků na prováděné práce:

1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu a to u společnosti HOUDEK s.r.o., tel.: 482 771 352, email: [info@houdeksro.cz](mailto:info@houdeksro.cz).
3. Při odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel. 485 243 555, nebo e-mail [help@libereckais.cz](mailto:help@libereckais.cz). Při nedodržení stanovené podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovudhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na telefon 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
5. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 601/2006 Sb.
6. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
7. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.

V Liberci: 6.1.2016

**Liberecká IS, a.s.**


Mrštíkova 3 ⑧

461 71 LIBEREC III

IČ 25450131, DIČ CZ25450131

za Libereckou IS, a.s.  
a Technickou univerzitu v Liberci

Petra Vítová  
Úsek MAN, Liberecká IS, a.s.



Liberecká 15, a.s., Mrštíkova  
IČ 251100001 DIČ C

**LIBEREC**

V zájmovém území se nacházejí za-  
střeštěné objekty v naší správě. Zákres je p-  
řipraven pro zahájení stavební činnosti je nutn-

Doba platnosti vyjádření je 12 měs-

V Liberci, dne 06.-01.-2016.....

