



**POZNÁMKA:**  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PŘEDVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41.ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PŘEDVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJENÍM  
ZVÝŠENÁ - DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ROZVODY BUDOU PŘEVÁŽNĚ PŘÍZNANÉ VEDENY PO POVRCHU NA PŘÍCHYTKÁCH, PŘÍPADNĚ VE STÁVAJÍCÍCH ŽLABECH, POD OMÍTKOU A V TRUBKÁCH PO STĚNĚ. BUDOU POUŽITY BĚŽNÉ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁLY.



k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

$$\pm 0,000 = 372 \text{ m n. m. (Bpv)}$$

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor  SVIŽN s.r.o.  <small>korespondenční adresa</small>  Zlatnická 10, 110 00 Praha 1  <small>sídlo</small>  Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6  <small>ičo</small>  033 01 087  <small>kontakt</small>  tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP  Pavel Kolář  <small>kontakt</small>  tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com  Zodp. projektant  Ing. Ondřej Pípal  <small>číslo autorizace</small>  ČKAIT 0013142	Vypracoval  Ing. Ondřej Pípal

Akce			
Divadlo F. X. Šaldy - PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Stavebník			
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:200		04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-02	3.PROPADLO