



- LEGENDA POTRUBÍ
- topná voda - přírodní potrubí
  - topná voda - zpětné potrubí
- ZNAČENÍ OTOPNÝCH TĚLES
- typ tělesa - deskové v provedení ventil kompaktní
  - rozměry tělesa - výška/šířka (mm)
  - 21 VK - 600x800 RŠ15, TRV 2
  - termoregulační ventil + stupeň přednastavení ventilu
  - typ šroubení (rohové DN15)
  - typ tělesa - deskové v provedení klasické
  - rozměry tělesa - výška/šířka (mm)
  - 21 - 600x800 RŠ15, TRV 2
  - termoregulační ventil + stupeň přednastavení ventilu
  - typ šroubení (rohové DN15)
  - typ tělesa - litinové článkové
  - počet článků/rozetě připojení/hloubka článků (mm)
  - 09/900/160 RŠ15, TRV 2
  - termoregulační ventil + stupeň přednastavení ventilu
  - typ šroubení (rohové DN15)
- LEGENDA ZNAČENÍ
- 20x2,8-IZ - dimenze potrubí - izolováno
  - 20°C - vnitřní výpočtová teplota vzduchu
- POZNÁMKY
- topná voda - přírodní potrubí - izolováno
  - rozvody topné vody k otopným tělesům provedeny z předizolovaného plastového potrubí PE-Xa
  - přípojovací potrubí ke koncovým tělesům je zhotoveno v dimenzi 16x2,2
  - tělesa jsou vedeny přednostně v dráždách ve stěně, případně v podlaže nebo zavěšené pod stropní konstrukci
  - jednotlivé dimenze rozvodů jsou uvedeny v popisech na výkrese
  - tělesa jsou dimenzována na minimálně 100 % požadovaný výkon vycházející z tepelných ztrát místnosti
  - nastavení ventilů na otopných tělesech budou při montáži provedena odborným pracovníkem
  - označení "S" slouží pro stoupací potrubí vytápění

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2 ± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S	V	I
Ž		
N		
Autor		
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. Jakub Hodula
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	Ing. Ondřej Hanzelka
	mail.: kolar@svizn.com	
Mladý Horákov 298/123, 160 00 Praha 6		
Zodp. projektant		
Ing. arch. Marta Ševčíková		
ČKA 04 407		
033 01 087		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a v duchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítka	Revize	Datum
DPS			04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	Profese
D.1.4.4	VYTÁPĚNÍ
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.4.b-12	