


**PRO ÚŘEDNÍ SPISY**

Okresní národní výbor v L i b e r c i - okresní hygienik.

Zn.: H-I-18A/5304/73  
Vyřizuje: Lišková, 25266  
RNDr Pěrmán

29. listopadu 1973.

Komunální služby města Liberce  
nám. Bojovníků za mír 2,  
460 01 L i b e r e c I



Věc: kolaudace rekonstruovaného objektu krematoria v Liberci.

**R o z h o d n u t í.**

Ve smyslu ust. §4a § 75, odst. 2b, zák.č.20/66 Sb vydávám vám tento

**z á v a z n ý      p o s u d e k    :**

Z hygienického hlediska s o u h l a s í m s udělením povolení k trvalému užívání rekonstruovaného objektu krematoria v Liberci IV, U krematoria 460.

**Z d ů v o d ň ě n í :**

Dne 29.11.1973 mi byly při místním řízení předloženy podklady k vydání závazného posudku. Projektová dokumentace na dostavbu a rekonstrukci krematoria byla hygienickým orgánem posouzena dne 30.3.1971, při místním šetření bylo konstatováno, že rekonstrukce objektu byla provedena v souladu se schválenou technickou dokumentací a bez závad.

Na základě výsledku místního řízení bylo hygienickým orgánem rozhodnuto jak výše uvedeno.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od doručení ke krajskému hygienikovi v Ústí n.L., podáním u okresního hygienika v L i b e r c i. Vaše případné odvolání podepsané osobou odpovídající ust. § 17, zák.č. 71/67 Sb, předložte ve dvou vyhotoveních.

Na vědomí:

OÚPA MěstNV Lbc  
2x spis  
na doručenkou.

MUDr Vlastimír Pěrmán, r.á z,  
stat. zástupce okresního hygienika.



# PRO ÚŘEDNÍ SPISY

Z á p í s

sepsaný dne 29.11. 1973 v kanceláři Komunálních služeb města Liberce, nám. Bojovníků za mír 2.

## P ř e d m ě t e m

jednání je žádost Komunálních služeb města Liberce, Liberec I, nám. Bój. za mír 2 o udělení povolení k trvalému užívání nově rekonstruovaného objektu krematoria čp. 460 v Liberci IV, ul. U krematoria.

Projekt na tuto akci byl proveden KORT Liberec, Blažkova 8 a stavební práce byly prováděny Stavokombinátem v Liberci a Komunálními službami za pomoci subdodavatelů. Se stavbou bylo započato 1.8.1971 a stavba ukončena 28.6.1973. Stavební náklad činil 2 mil.895 tisíc a nebyl překročen.

Stavební povolení bylo vydáno dne 28.5.1971 pod čj.ÚHA/4/1527/71-Kar. a dodatek na změnu stavebního povolení byl vydán 20.12.72 pod čj. OÚPA/2S/7997/72-Kar.

K dnešnímu kolaudačnímu řízení předložil žadatel: zápis o přejímce stavby podle zák.č.109/64 Sb, zápis o kontrole odstraněných závad a nedodělků, zápis o převzetí odstraňených závad, potvrzení o předání sanitní instalace, zápis o konečném předání zařízení UT, zápis o vykonané zkoušce těsnosti plynovodu, potvrzení o prohlídce komínů a zaústění plynových kotlů, zprávu o revizi el. zařízení a zprávu o revizi hromosvodů. Dodatečně bude předložen zápis od IBP Teplice o přezkoušení výtahů a zvedáků na rakve a dopravníků věnců.

### K věci:

Provedenou prohlídkou celého nově rekonstruovaného objektu bylo zjištěno, že tento jest proveden v souladu se schválenou technickou dokumentací. Rovněž podmínky stavebního povolení byly v plném rozsahu respektovány. K dnešnímu dni je stavba v celém rozsahu dokončena.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny závady, které by bránily v užívání, shodli se přítomní zástupci na tom, že není námitek proti udělení povolení k trvalému užívání nově rekonstruovaného objektu krematoria ve smyslu § 26, zák. č.8/56 Sb

d n e m 1. prosince 1973.

Přítomní zástupci doporučují, aby v prostoru obřadníka byly zakryty trubky rozvodu UT a v místnosti pro pozůstalé byla omítka vhodně chráněna proti oděrům v místech, kde jsou sedadla židlí. Dále se doporučuje, aby sprchové boxy byly opatřeny omyvatelnými závěsy. U vyrovnávacích schodů ve spojovací chodbě za obřadní síní č.2 musí být osazeno jednoduché zábradlí.

Jelikož nebyly další připomínky, bylo jednání skončeno.

### Přítomni:

za OÚPA MěstNV v Liberci.....Josef Karabec

za OHS Liberec.....Eva Lišková

za KORT Liberec.....Ing Eva Lamačová

za Stavokombinát Liberec.....Jiří Fiala

za Komunální služby Liberec.....s.nám.Miloslav Fejfar

s.Plšek

**PRO ÚŘEDNÍ SPISY**

**Z á p i s**

o převzetí odstraněných závad na akci Rekonstrukce krematoria  
v Liberci dle protokolu o předání a převzetí stavby ze dne  
28.6.1973.

Veškeré závady uvedené v tomto protokole byly dodavatelem  
řádně a včas v termínech dle protokolu odstraněny.

V Liberci 14.10.1973

**STAVOKOMBINÁT**

okresní stavební podnik

pro realizaci stavební výstavby a opravy

LIBEREC 111 111 111 185/03

středisko 21 h

**SK Komunální služby**  
města LIBERCE  
podnikové ředitelství  
LIBEREC 8

24. 5.

PRO ÚŘEDNÍ SPISY

o kontrole odstranění závad a nedodělků  
na akci "Krematorium Liberec", které jsou  
uvedeny v předchozím protokolu ze dne 24. 4. 1973

Přítomni: Stan. dozor - s. Plšek

Starobouřník - ing. Mocák

- 1) Montáž vyfukovacího potrubí doborčeno.
- 2) Odvětrání strojovny doborčeno.
- 3) Tříbit fasády (ocel) směsítkem provedeno.
- 4) Funkční zkoušky kotel č. 2 a 3 úspěšně provedeny  
do začátku topné sezony, t.j. do 15. 10. 1973.
- 5) Opava uvnitř vnitřní po proudu interierových  
je uborčeno.
- 6) Levele EI a hromosvodu bude dodán  
do 16. 7. 1973 (sokledem u doborčení inter. prací)

1. Liberec dne 24. 6. 1973

*J. M. 4*  
**STAVOKOMBINÁT**  
okresní stavební podnik  
pro zemědělství a místní výstavbu a opravy  
LIBEREC VII, Tr. Zd. Nejedlého 185/66  
vedoucí výrobní inspektor

