

Technická zpráva  
k projektu změn Libereckého Krematoria.

---

1) Výchozí podklady:

Projekt byl zpracován na základě požadavku investora ze dne 10.11.1972. Jako podkladů bylo použito nabídky DZ Frydlant v Č. a SPK Liberec. Při zpracování projektu bylo respektováno rozhodnutí odboru OÚPA při MNV Liberec ze dne 4.10.1972 a žádosti investora ze dne 21.9.1972.

2) Souhrnná zpráva:

Projekt obsahuje změny požadované investorem, týkající se rozšíření nové obřadní síně (viz zdůvodnění investora)., včetně elektroinstalace, zdravotní techniky a ústředního vytápění.

Projektem je řešeno:

- osazení ocelových portálů (obloukových) v loubí (čelní stěna) podle návrhu a nabídky KS Liberec. Loubí na levé straně, bude sloužit účelům kolumbária, na pravé straně jako krytý vestibul, určený jako shromaždiště ostatních účastníků smutečního obřadu.
- rozšíření nové obřadní síně získáme vybouráním příčky o tl. 15 cm, další rozšíření, se kterým je uvažováno v případě obřadu s velkým počtem účastníků, je umožněno otevřením dveří až do prostoru chodby.
- zřízení WC pro veřejnost je umístěno v pravé části objektu zmenšením kanceláře. Sestává se ze záchodu a předsínky jak pro ženy, tak i pro muže. Je zpřístupněno z prostoru krytého vestibulu.
- umístění výstavy zemřelého je řešeno v prostoru ~~prozatímního~~ provizorního současného výstavu. Výstav je oddělen od prostoru chodby (pro přímé pozůstalé obřadu ve stávající obřadní síni), ocelovým obloukovým portálem podle návrhu a nabídky KS Liberec.

- vnitřní dveře a podhled stropu je navrženo v provedení jako ostatní dodávka Dřevozpracujících závodů Frydlant v Č.
- mramorová dlažba v obou zasklených loubích je stejného provedení jako ostatní dodávka SPK Liberec.

3). Rozpočet:

Rozpočet byl vypracován podle platných ceníků VCSP v platné cenové hladině. Ceny interiérového zařízení jsou podle nabídky DZ Frydlant a SPK Liberec ( stejné ceny jako v původním návrhu ). Tento rozpočet neobsahuje nabídku KS Liberec, která je zpracována samostatně.

4). Závěr:

Vzhledem k neúměrně krátké dodací lhůtě, která byla investorem požadována, a nebylo ~~ž~~ možné zpracovat všechny potřebné detaily a řezy a je zpracován pouze půdorys přízemí. (objednáno 10.11.1972, požadovaný termín zpracování 13.10.1972)

Při zpracování těchto změn neznal projektant dodavatele stav prací a z toho důvodu nemohu projekt odsouhlasit. V případě zajištění dodavatele bude projekt dodatečně předložen k odsouhlasení.

Pozor! Interiérové změny odsouhlasit s jeho zpracovatelem.

V Liberci 13.10.1972

Vypracoval: s. Hejčl

## Technická zpráva

ke změně rozšíření otopných těles ústředního vytápění, která vyplývá z rozšíření nové obřadní síně.

---

Tělesa ústředního vytápění na stoupačkách č. 13 a č. 14 budou zrušena a budou umístěna obě na nové stoupačce 13 a, která nahradí obě stávající stoupačky, na této stoupačce budou po obou stranách vystavěné příčky umístěna otopná tělesa 20-500/150.

Další změna vyplývá z toho, že pravé těleso 20-500/150 umístěné v kanceláři na stoupačce č. 10 bude zrušeno, potrubí bude pokračovat do rohu místnosti a odtud stoupačkou 10 A do panského záchodku. Na stoupačku 10 A, budou napojena dvě tělesa 6-500/150, jedno bude umístěné na panském a druhé na dámském WC. Levé otopné těleso v kanceláři bude rozšířeno o 8 článků na 28-500/150.

Otopná tělesa budou opatřeny rohovým šroubením a rohovými dvouregulačními kohouty.

Proti korozi budou otopná tělesa opatřena dvojnásobným nátěrem s 1 emailováním. Potrubí bude opatřeno základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem s 1 emailováním.

Tyto změny jsou zakresleny ve výkresu půdorysného schéma 4 stoupačkové schéma, která navazují na původní výkresy ústředního vytápění.

Dodatek byl zpracován tak, aby zásahy do stávajícího systému neovlivnily tlakové změny na jednotlivých otopných tělesech. Při projektu bylo použito platné ČSN a předpisy.

V Liberci 13.11.1972

Vypracoval: ing. Morávek

Technická zpráva  
k projektu rozšíření stávající  
instalace pro KS Liberec Krematorium.

---

Vodovod:

V současné době se řeší rozšíření obřadní síně a sociálního zařízení. Pro nové sociální zařízení bude vodovodní instalace napojena na stávající vodovodní potrubí. Pro instalaci bude použito ocelových závitných trub pozinkovaných. Potrubí bude uloženo ve zdi a bude izolováno plstí. Nové sociální zařízení bude uzavíráno společným ventilem K 125, který bude umístěn ve zdi a bude zakryt dvířky 15/15 cm.

Kanalizace:

Splaškové vody se sociálního zařízení budou odvedeny do stávající kanalizace. Jako materiál pro kanalizační potrubí bude použito litinových trub hrdlových. Odvětrání z trub eternitových a bude vyvedeno ven nad střechu budovy, kde bude zakončeno litinovou ventilační hlavicí. Na odvětrávání stoupaček bude umístěn čistící kus. Dopojování předmětů bude z trubek PVC.

Zařizovací předměty:

V sociálním zařízení budou osazeny odsávací klozetové mísy č. 286 s nádrží. V předsíňkách záchodů budou umístěny umyvátka č. 002 se stojánkovým ventilem T 128 V a rohovým ventilem T 67.

V kanceláři bude dituveritové umyvadlo se zadní stěnou č. 383. Nad umyvadlem bude umístěn el. zásobník vody typ ET 425 přepadový obs. 7,5 l s mísicí baterií.

V Liberci 13.11.1972

Vypracoval : J.Kocour  
dipl. technik

Technická zpráva k dodatku na rozšíření  
obřadní síně Krematoria - Liberec  
Elektroinstalace

---

Rozvod el. instalace byl změněn na základě požadavku investora a upraven podle stavebních změn. V situačním schéma je zakresleno změněné vedení a vedení ke zrušení. Kancelář a WC jsou vybaveny el. osoušeči rukou. Svítidla byla použita stávajícího typu, pouze rozšířena o potřebný počet. Napájení rozvaděče RS bylo provedeno novým kabelem. Vedení pro zásuvky výstavky zemřelého, osvětlení chodby a ventilátoru, je napojeno na stávající vedení v krabicích. Osvětlení obřadní síně je provedeno novým položením vodičů z rozvaděče RS.

V Liberci 13.11.1972

Zpracoval : ing. Dlouhý