



**DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE
STÁVAJÍCÍ**

KRYTÍ IP40/20

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-TN

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N,400/230V,50Hz-TN/C-S

P_p=3kW

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabihoudek@tiscali.cz TEL.:317723734 IČO 12572888		
VLADIMÍR BÁRTA		VLADIMÍR BÁRTA	ENERGY BENEFIT CENTRE PRAHA			
				STUPEŇ PD	DPS	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM Dr.E.BENEŠE 1 LIBEREC			DATUM	08/2017	
OBCENÍ ÚŘAD	MĚSTO LIBEREC			ZAK. ČÍSLO	17075	MĚŘÍTKO —
STAVEBNÍ ÚŘAD	LIBEREC			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PARE Č.:
MÍSTO STAVBY	BUDOVA ZŠ					
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA DISPOZIC OBJEKTU ZŠ 5.KVĚTNA LIBEREC PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZE						
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD						
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R2A						ČÍSLO VÝKRESU E5