



ROZVODNÉ PÁ
TYP EATON PP-4-800/10 (800/1000/195) POD OMIKTU
KRYTÍ P40/20
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZEMĚ-1N
MĚŘENÁ SOUSTAVA: 110V-4x230V/50Hz-1N-S
Pp-15kW

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	PROJEKTOVÁ KANCELAR
VLADIMÍR		VLADIMÍR	ENERGY BENNETT CENTRE	STAVEBNÍ PRŮJEKT KRAJSKÝ ÚŘAD 256 01 BENŠŮV
BARTA		BARTA	PRAHA	256 01 BENŠŮV TEL:317273734 IČO:12572888
STAVENÍK:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM DR. E. BENEŠE 1 LIBEREC	SPRÁVCE PO	DPS	
OBECNÍ ÚŘAD	MĚSTO LIBEREC	ZNAČKA	ČÍSLO	17075
MÍSTO STAVBY	BUDOVA ZŠ	AUTORIZAČNÍ MÍSTNOST:	MĚŘENÍ	-
MĚŘENÍ KRES:	STAVEBNÍ OPRAVA A ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU ZŠ 5.KVĚTNA LIBEREC PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZE		PANEČKA	ČÍSLO VÝKRESU
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD			E10
MĚŘENÍ VÝKRESU	SCHEMA ROZVODNÉ PÁB			ČÍSLO VÝKRESU
				E10