



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	UČEBNA
102	CHODBA
103	SKLAD ZAHRADNIHO NÁŘADÍ
104	SKLAD POTRAVIN
105	DENNÍ MÍSTNOST
106	KUCHYŇ
107	CHODBA
108	ŠATNA
109	KOPIRKA A KERAMICKÁ PEC
110	ŠATNA
111	SKLAD POTRAVIN
112	PŘÍPRAVNA ZELENINY
113	SKLAD ZELENINY
114	SKLAD
115	SKLAD
116	CHODBA
117	CHODBA
118	KANCELÁŘ – ŘEDITELKA
119	KANCELÁŘ – HOSPODÁRKA
120	WC, UMÝVÁRNA
121	WC
122	WC, UMÝVÁRNA DĚTI
123	CHODBA
124	SKLAD PRÁDLA
125	PRÁDELNA

LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP40
- DOVOZOVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP40
- ZÁSUVKY NA POVRCH, 16A/230V, IP44
- NÁSTĚNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO
- SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ, 400V, NA POVRCH, IP44

TYPY SVÍTEL VIZ VÝKAZ VÝMĚR.

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PRAVIDELNĚ POUŽITA
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant		Vypracoval		
Jaromír Bednář		Jaromír Bednář		
		Pavel Bednář		
Investor: Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		Stupeň		DPS
Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO BEZOVÁ 274/1, LIBEREC XIII REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ V PAVILONU "C"		Datum		08. 2018
		Číslo zakázky		079-18-3
		Měřítko		Výtisk č.
		1 : 50		
Příloha: PŮDORYS 1.NP – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		Příloha č.		
		E-2		