


ROZVADĚČ UPRAVEN ZE SÍTĚ TN–C NA TN–C–S.

Typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN–C–S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKYM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PŘÍVKŮ.

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Jaromír Bednář		Jaromír Bednář	

Investor:	Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		
Akce:	MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNIČKO BEZOVA 274/1, LIBEREC XIII REKONSTRUKCE HLAVNÍHO ROZVADĚČE A ROZVADĚČŮ KUCHYNĚ, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU DO ROZVADĚČE KUCHYNĚ		
Příloha:	Měřítko	Výtisk č.	
	Příloha č. E-5		

	
JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz	

Stupeň	DPS
Datum	03. 2014
Číslo zakázky	037-14-3