 STÁVAJÍCÍ OVLADAČ PRO OVLADÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY


VEŠKERÉ ROZVODY PROVEDENÉ KABELY CYK 5C×1,5

typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN–C–S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Jaromír Bednář		Jaromír Bednář	
		Pavel Bednář	

Investor:	Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		
Akce:	MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNIČKO BEZOVA 274/1, LIBEREC XIII REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ V PAVILONU "C"		
Příloha:	PŮDORYS 1.NP – ELEKTROINSTALACE PRO VZT		

	
JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735 elektro.bednar@seznam.cz	

Stupeň	DPS
Datum	08. 2018
Číslo zakázky	079–18–3
Měřítko 1 : 100	Výtisk č.
Příloha č. E–3	