













	nové podzemní kabelové vedení VO CYKY 4x10mm <sup>2</sup>
	stávající podzemní kabelového vedení VO
	stávající podzemní kabelového vedení VO
	stávající nadzemní vedení VO
	nová trasa stávajícího podzemního kabelového vedení VO
	rušená trasa stávajícího podzemního kabelového vedení VO
	stávající podzemní vedení UPC
	nová trasa stávajícího podzemního vedení UPC
	rušená trasa podzemního vedení UPC
	nový osvětlovací bod LED VO
	přemístěný osvětlovací bod VO
	stávající osvětlovací bod VO
	stávající osvětlovací bod VO
	stávající nadzemní vedení CETIN
	přeložený podpěrný bod CETIN

Prostor dle PNE 33 0000-2: nebezpečný

- živých částí- polohou, izolací, zábranou, krytím dle PNE 33 0000-1
- neživých částí- automatickým odpojením od zdroje.

použitím nadproudových jisticích prvků dle PNE 33 0000-1

Projektant	Kreslil		
Petr Morávek	Petr Morávek		
Investor:			
<b>ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI KŘÍŽOVATKA ČESKÁ X JEŘMANICKÁ</b>			
S0421 veřejné osvětlení, S0501 přeložka vedení UPC S0502 přeložka sloupu CETIN		Stupeň PD	DPS
		Datum	2017
		Zakázka	2017-004
		Měřítko 1:500	Výkres č. <b>3.</b>