

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

„Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“

A. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Označení zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IC: 002 62 978

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec – Liberec I – Staré Město

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města Liberec

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky byla modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec. Zejména se jednalo o prostupy konstrukcemi, opravy podlah a maleb v rozsahu nezbytném pro uložení nových rozvodů. Při realizaci měly být v maximální možné míře respektovány stávající trasy vedení technické infrastruktury.

Při ukládání nových rozvodů do drážky v podlahách měly být nášlapné vrstvy v nezbytném rozsahu opatrně rozebrány a po uložení rozvodů vráceny zpět na původní místo (zejména v reprezentačních prostorách). Nově měla být provedena podlaha v suterénu z epoxidové samonivelační stěrky. Do konstrukce krovu měla být umístěna nová vzduchotechnická jednotka na konstrukci trámů, spočívající na nové podlaze ze sádrovláknitých desek. Malby v interiéru měly zůstat zachovány, pouze mělo dojít k jejich lokálnímu vyspravení kvůli prostupům konstrukcemi. V rámci realizace mělo dojít k obnovení dvou původních mřížek vzduchotechniky. V těchto místech mělo být nutné v textilních tapetách udělat otvory pro osazení replik původních mřížek. Nově se měl zřídit chladicí systém do prostor divadelního jeviště a kabiny technika. Zdrojem chladu pro tyto prostory měly být dvě split jednotky. Venkovní část split jednotky pro jeviště měla být umístěna v prostoru tahů nad úroveň divadelních lávek a na venkovní prostor měla být napojena přes původní, dnes již nevyužívané otvory na bočních stranách půdního prostoru. Nově mělo být hlediště chlazeno pomocí vodního chladiče ve vzduchotechnické jednotce. Stávající litinová tělesa ve vstupní hale a baru v I. patře měla být demontována a nahrazena teplovzdušnými jednotkami. Stávající desková tělesa měla být nahrazena litinovými tělesy, a to v různém provedení, tvarovém i povrchovém (reprezentativní prostory: litinová tělesa s tmavým a hladkým provedením povrchu; veřejné chodby a zázemí: litinová tělesa s bílým a hladkým provedením povrchu; sklady a propadla: desková tělesa a litinová tělesa s tmavším a hladkým provedením povrchu).

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:

Cena za dílo byla ve smlouvě sjednaná ve výši 19.377.400, 00 Kč bez DPH (23.446.654,00 Kč včetně DPH).

B. Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.

C. Označení účastníků zadávacího řízení

WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679, se sídlem: Ovocná 157/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

E. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679, se sídlem: Ovocná 157/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Dodavatel byl vybrán bez provedení hodnocení v souladu s § 122 odst. 2 zákona. Vybraný dodavatel rovněž prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v plném rozsahu.

F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi

DAP – LIBEREC a.s., IČ: 63145197, se sídlem: Liberec 10, Vilová 297/6, PSČ 46010

JBK Liberec spol. s r.o., IČ: 25463241, se sídlem: Liberec 11, Mírová 574/8, PSČ 46011

G. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Nebyly použity jiné komunikační prostředky.

H. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn.

Zbývá ustanovení § 217 odst. 2 zákona se na toto zadávací řízení nevztahují.

V Liberci dne 31.5.2019

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec

