



Pavla Marková  
Boženy Němcové č.p. 54/9  
460 05 Liberec V-Kristiánov

VÁŠ DOPIS ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	E-mail	LIBEREC
z 25.06.2018	0261/EI/18	Eliášová/303	anna.eliasova@mvv.cz	12.07.2018

## **Vyjádření Teplárny Liberec, a. s. k projektové dokumentaci**

### **o Dotčená (připravovaná) stavba:**

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ MOTÝLEK, Broumovská 840/7, Liberec, k.ú.: Rochlice u Liberce

### **o Předložená dokumentace:**

Kopie KM s vyznačeným územím

### **o Žadatel:**

Pavla Marková, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Boženy Němcové, č.p. 54/9, 46005

### **o Investor:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, č.p. 1/1, 46001

### **Souhrnné vyjádření:**

Teplárna Liberec, a. s. souhlasí s technickým řešením dotčené (připravované) stavby uvedeným v projektové dokumentaci za předpokladu, že budou dodržena všeobecná ustanovení předpisů a norem a doplňující podmínky tohoto vyjádření.


### **Doplňující podmínky:**

- 1) V případě odhalení našeho zařízení (předizolované potrubí v zemi v bezkanálovém provedení s komunikačními kabely v souběhu), je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec, a.s. stanovit další postup a udělat zápis do stavebního deníku (pan Vencovský, Svoboda).
- 2) Zhotovitel nesmí odkrytá místa s naším zařízením zasypat krycím materiálem, dokud nebudou zkontrolována panem Vencovským (Svobodou) a dokud nebude o kontrole proveden zápis do stavebního deníku.

- 3) V případě prací vedle, nad nebo pod stávajícím potrubím (předizolovaným potrubím v bezkanálovém provedení) musí být práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu tohoto zařízení. Zástupce TLIB musí být přizván před zahájením prací a podmínky zemních prací musí být zapsány do deníku.
- 4) Pokud při stavbě dojde ke křížení teplovodního rozvodu, je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. V takovém případě musí být přizván zástupce TLib, který stanoví další postup prováděcích prací a provede zápis do stavebního deníku
- 5) Toto vyjádření platí pouze pro činnost (stavbu), pro kterou bylo vydáno a jeho platnost je 12 měsíců od jeho vydání.

S pozdravem

Anna Eliášová  
Specialista tepelných sítí

  
Teplárna Liberec, a.s.  
Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn  
IČ: 622 41 672  
(14)

#### **Kontaktní pracovníci Teplárny Liberec, a.s.**

- |                         |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| ○ Správa připojení:     | Anna Eliášová   | tel.: 485 386 303, 725 522 026<br>anna.eliasova@mvv.cz   |
| ○ Správce sek. rozvodů: | Zdeněk Svoboda  | tel.: 485 386 268, 606 778 911<br>zdenek.svoboda@mvv.cz  |
| ○ Vedoucí oddělení PZF: | Tomáš Vencovský | tel.: 485 386 274, 606 778 919<br>tomas.vencovsky@mvv.cz |