

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

FS Vision, s.r.o.
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec

Váš dopis ze dne
2.7.2018

Naše č.j.:
18925/7.41/18-2

Naše sp. zn.
V7-2018-451

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jiří Blecha /

Česká Lípa
14.8.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Optimalizace kapacit MŠ Motýlek Liberec na p.p.č. 1366/30
místo: Broumovská 840/7, Liberec
zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978
projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, IČ: 22792902

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 18925/7.41/18-1 ze dne 2.7.2018

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Nebylo možné posoudit bezpečnost provedení výtahu, neboť součástí předložené projektové dokumentace nebyla dokumentace jeho technického a technologického provedení jako vyhrazeného technického zařízení ve smyslu vyhl. č. 19/1979 Sb. a 499/2006 Sb. K bezpečnosti skutečného provedení výtahu se OIP vyjádří při event. posuzování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
2. OIP požaduje, aby elektrická zařízení a spotřebiče připojená pevnými přívody (např. technologie, kuchyně) byly zapojeny v souladu s ustanovením §3, odst. 1 písm. j) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. tak, aby umožňovaly jejich odpojení od zdrojů energie a to mimo vypnutí v rozvaděči a pokud možno zařízením dostupným z místa obsluhy.
3. OIP požaduje, aby zásuvky pro připojení elektrospotřebičů pohyblivými přívody byly umístěny tak, aby umožňovaly odpojení elektrospotřebičů od zdroje energie bez jejich posunutí (viz. § 196, odst. 3 vyhl. č. 48/1982 Sb.).
4. Předložená PD neobsahuje schémata zapojení nově instalovaných event. upravovaných rozvaděčů. OIP požaduje schémata do PD doplnit.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



**Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720 / 21
400 11 Ústí nad Labem
-36-**

Ing. Jiří Blecha
inspektor inspekce I

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby