



Váš dopis zn.:
ze dne: 25. 6. 2018
Naše značka: O18610190959/OTPCLI/HI
Vyřizuje: Kateřina Hlaváčková
Adresa: Sladovnická 1082
463 11 Liberec 30
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon/fax: 840 111 111 / 482 416 710
Email: info@scvk.cz
Datum: 25. 7. 2018

FS Vision, s.r.o.
Pavla Marková
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec 5

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7 – optimalizace kapacit MŠ Motýlek, Liberec na p.p.č. 1366/30, k.ú. Rochlice u Liberce		
Účel vyjádření:	Vyjádření ke stavebnímu řízení		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č.p.: Rochlice u Liberce, Broumovská, 840/7 Katastrální území, parcelní číslo: Rochlice u Liberce, 1366/30, 1366/31, 1366/32, 1429/348, 1429/349, 1429/350		
Žadatel:	Pavla Marková		
Adresa, telefon, e-mail	Boženy Němcové 54/9, 460 05, Liberec 5, mob.: 737 316 610, markova@fsvision.cz		
Investor:	Statutární město Liberec		
Projektant:	Ing. Martin Sehnoutka, 05/2018		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Stávající odběrné místo ev. č. 605004898 - Statutární město Liberec, VDM Aquadis DN 20 Qn 2,5, umístěn v objektu

Předmětem stavby jsou stavební úpravy jednoho pavilonu MŠ, vč. nástavby pro navýšení kapacity a dále realizaci bezbariérových úprav objektu. V rámci řešení bezbariérového přístupu budou nově provedeny dvě vnější přístupové rampy, vč. schodišť a lokálních úprav stávajících zpevněných ploch v areálu MŠ.

Jedná se o rozšíření stávajících domovních rozvodů. Veškeré práce budou prováděny za hlavním fakturačním vodoměrem. Před zahájením prací doporučujeme prověřit stávající stav a dimenzi vodovodní přípojky, aby nedošlo k nedostatečnému průtoku a tlaku do objektu. Požadujeme, aby kvalita vypouštěných vod byla v souladu s limity schváleného kanalizačního řádu.

Likvidace dešťových odpadních vod - odtokové poměry se stavbou nezmění.

V rámci stavby nedojde k žádnému střetu s podzemním zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Pro danou lokalitu byl změřen: Nadzemní hydrant DN 100 z LT 250 při ul. Sametová před objektem č.p. 835/1 s naměřenými hodnotami – hydrostatický tlak **0,54 MPa**, hydrodynamický tlak **0,10 MPa**, průtok **15 l/s**.

S předloženou dokumentací na akci „Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7 – optimalizace kapacit MŠ Motýlek, Liberec na p.p.č. 1366/30, k.ú. Rochlice u Liberce“
souhlasíme.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171



Kateřina Hlaváčková
referent technickoprovozní činnosti