



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 34/19

Ing. Jana Kolomazníková/

15.10.2019

CJ MML 223104/19

485 243 497

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„ZŠ Liberec, U Školy, budova B – výměna dřevěných oken“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ Vám tímto poskytujeme odpověď na dotazy, který byl v rámci tohoto výběrového řízení vzneseny z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ jsou požadovány vnitřní parapety PVC nebo DTD potažené folií v barvě okna, s mírným sklonem do místnosti. Vyzdívka do úrovně podokenního osazovacího (podkladního) profilu okenního prvků. V zadávací dokumentaci není definována hloubka interiérových parapetů, rozsah vyzdívek, jejich výška, a zda se týká všech pozic nebo jen některých.

Odpověď

Pro předložení cenové nabídky se uvažuje s hloubkou interiérových parapetů o šířce 1.NP 60 cm, 2.NP 45 cm a 3.NP 30 cm. Šířka parapetů bude zaměřena dle skutečnosti před zadáním do výroby.

Rozsah vyzdívek zadavatel není schopen blíže specifikovat, neboť tento rozsah bude zřejmý až po vybourání stávajících rámu oken. Pro nacenění je nutné počítat s výškou 10 cm.

Dotaz č. 2

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ je požadováno částečné rozebrání stávajícího dřevěného obkladu a jeho zpětná montáž. V zadávací dokumentaci není definován rozsah těchto prací, v cenové nabídce není položka na tyto práce..

Odpověď

Jedná se o částečné rozebrání dřevěného soklu (dýhového obkladu) a po jeho zpětné montáži, do kterého zasahuje 32 ks špaletových oken na pozicích č. 4, 5, 9 a 10. (viz příložená fotodokumentace). Po montáži nových oken budou vnitřní špalety zednický upraveny a vymalovány. Dýhový obklad bude zarovnan pouze po lící stěny a nebude již zasahovat do špalety okna.

Dotaz č. 3

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ je požadována demontáž venkovních okenních mříží bez zpětné montáže vč. likvidace. V zadávací dokumentaci není definován rozsah těchto prací, v cenové nabídce není položka na tyto práce.

Odpověď

Jedná se o demontáž 1 ks venkovní kovové mříže o rozměru 210 x 120 cm a 3 ks o rozměru 50 x 67 cm.

Demontáže mříží budou připočteny v cenové nabídce do položky demontáže vč. likvidace.

Dotaz č. 4

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ je požadována demontáž 2 ks plechových dvířek do suterénu, dozdění a zednické začištění v rámci montáže nových oken. V zadávací dokumentaci není definován rozsah těchto prací, v cenové nabídce není položka na tyto práce.

Odpověď

Demontáž 2 ks venkovních plechových dvířek (1. PP) o rozměrech 82 x 91 cm a 85 x 98 cm. Otvory vzniklé po demontáži budou dozděny cihelným zdivem do velikosti rozměru okna na pozici č. 14.

Demontáž dvířek bude připočtena v cenové nabídce do položky demontáže vč. likvidace.

Dozdění otvorů bude připočteno v cenové nabídce do položky zednické práce – začištění.

Dotaz č. 5

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ je požadováno zednické zapravení vnitřních špalet a parapetů. Výmalby po zednickém zapravení vždy v rozsahu celé plochy dotčené stěny. Barevnost stávající – barevné odstíny odsouhlasí TDS. V zadávací dokumentaci není definován rozsah těchto prací, velikost plochy, v cenové nabídce není položka na tyto práce.

Odpověď

Výmalba bílá – 140 m²

Výmalba barevná – 200 m²

Výmalba soklu latexovou barevnou omyvatelnou barvou – 15 m²

Výmalby² budou v cenové nabídce připočteny do položky zednické práce – začištění.

Dotaz č. 6

V příloze zadávací dokumentace „Cenová nabídka – výpis prvků“ je požadováno zednické zapravení venkovních špalet, připojovací spára nad 4 mm bude zednický zapravena venkovní omítkou s ohledem na stávající členění a barevnost. Rozsah výmalby v celém rozsahu zednických prací. Barevnost odsouhlasí TDS. Čela exteriérových parapetů budou zednický

zapravena do venkovní špalety. V zadávací dokumentaci není definován rozsah těchto prací, velikost plochy, v cenové nabídce není položka na tyto práce. Dle některé části zadávací dokumentace je požadována u exteriérových parapetů pouze přechodová lišta, to znamená, že původní parapety budou zachovány. Zde požadujete zapravení čela exteriérových parapetů. Vzhledem k nesouladu zadávací dokumentace tímto vyzýváme zadavatele k definování rozsahu těchto prací a doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď

Zadavatel neshledává nesoulad v požadavcích ohledně zednického zapravení venkovních špalet. Pro upřesnění doporučujeme zhotoviteli nacenit celoplošnou opravu venkovního ostění vč. nátěru.

Dotaz č. 7

Žádám o detail stávajícího dřevěného obkladu v tělocvičně a informaci kolika oken se obklad týká.

Odpověď

Viz odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz č. 8

Žádám o vyjasnění barevnosti prvků – budou křídla anebo rámy mít 2 barvy na jednom prvku tj. např. křídlo RAL 1013 zevnitř a RAL 3000 zvenku?

Odpověď

Co se barevnosti prvků týká, křídla i rámy budou mít dvě barvy na jednom prvku. Dle zadávací dokumentace: Barva interiér - slonová kost RAL 1013 a barva exteriér červená RAL 3000 - 3003 (bude vybráno dle vzorníku).

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zadávacích podmínek, zadavatel **lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje**. Nabídky je i nadále možné podat **do 31. října 2019 do 10:00 hod.** na podatelnu Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I.

Otevírání obálek proběhne týž den, tj. 31. října 2019, od 11:00 hod. v zasedací místnosti č. 110 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec.

Za zadavatele

Ing. Jiří Němeček, CSc., v. r.
náměstek primátora

Přílohy:

Příloha č. 1 – Fotodokumentace dřevěného obložení