


POZICE	ZÁKLADNÍ	KS
1	Kondenz., kotel reaktiv. výměník, výkon 10-49,5 kW objem vody v kotel. min 5l, tl. ztlata výměníku př. 50kW 2866 /hod delta T 15°C	2
2	HVO2 6 m3 př. 70/55°C	1
3	Expanzní nádrža Danco 500/4	1
4	Rozvodnice MDR	1
5	Neutrazilní box, včetně terpnírní kondenzátu	1
6	Sdrůžený rozdělovač a sběrač	1
7		

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	 <p>TEP 1897 s.r.o. Tep Jabloňov spol. s r.o. Provatka 17, Jablonec nad Nisou tel. 433 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz</p>
objednatel: Městský úřad Liberec, Ing. Dr. E. Beneš 11, 460 01 Liberec - Staré Město			
místo stavby: OS Provatka, Goltova 39-44 460 01 Liberec - Staré Město – Liberec IV přestýn okres Liberec, Liberecký kraj, Česko			
alce:		formát: 2x4 A4	
		datum: 8/2019	
		zakázka: VP060/115	
		stupeň:	DVZ
		měřitko:	č. paré:
část	Zdravotnická - plynoinstalace	1:50	
výkres:	Umístění technologie kotelny - OPZ	Z-1	