



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
S.01	Vstupní chodba	22.68	S.16	Úklid	2.71
S.02	Chodba sklady	21.78	S.17	Chodba zázemí	4.74
S.03	Suchý sklad	16.88	S.18	Strojovna VZT	12.49
S.04	Suchý sklad	4.61	S.19	Kancelář	16.07
S.05	Brambory, kořenová zel.	3.77	S.20	Saňka ženy	8.52
S.06	Hrubá příprava zeleniny	14.50	S.21	WC předstříž ženy	1.64
S.07	Čistá příprava zeleniny	11.41	S.22	WC ženy	1.43
S.08	Příprava masa	10.41	S.23	Sprcha ženy	1.78
S.09	Příprava těsta/příprava vajec	14.83	S.24	Saňka muži	3.58
S.10	Chodba přípravný	13.05	S.25	WC předstříž muži	1.64
S.11	Varna	49.53	S.26	WC muži	1.39
S.12	Pokladna	15.54	S.27	Mytí odpadních nádob	5.41
S.13	Výdej	30.75	S.28	Sklad chemie	3.28
S.14	Mytí černého nádobí	18.89	S.29	Odpadky/lapol	9.76
S.15	Strojovna chladicí agregáty	3.37	S.30	Mytí stolního nádobí	19.21
			S.31	Jídlna	58.61
			S.32	Odpočinková místnost	48.74
				PLOCHA CELKEM	553.00

LEGENDA ZNAČEK

- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EW30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- EW30/DP3-C2 POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ SE SAMOZAVÍRAČEM
- REI 30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR ÚNIKU
- VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

- pozn.1) požární uzávěry budou vybaveny přídržnými magnety a kouřovými čidly (na obou stranách uzávěru), které detekci kouře zajistí samočinné zavření obou dveřních křídel pomocí koordinátoru samozavírání; dveřní křídla musí být nadále ručně otevíratelné a umožňující únik osob z místnosti
- pozn.2) VZT potrubí bude v místě výdechu nad střechou vybaveno teplotním čidlem, které při zvýšení teploty zajistí samočinné vypnutí VZT v celém požárním úseku
- pozn.3) stávající i nové prostory provozních instalací a kabelů, procházející požárně dělícími konstrukcemi, budou opatřeny požárními ucpávkami v souladu s kritérii popsány v textové části tohoto PBR