



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Žadatel:**

Jan Maděra

Jan Maděra

Oblačná 266/11

46005 Liberec

Vaše značka / ze dne  
Maděrovab / 31.08.2020

Naše značka  
467/2020

Vyřizuje / telefon  
Ing. Ivo Jindra / 485 243 883

V Liberci dne  
31. 8. 2020

**Věc: Vyjádření k akci: Souvislá údržba ul. Srbská**

Odbor správy veřejného majetku (dále jen „SML“) Vám sděluje, že v uvedeném úseku jsou podzemní rozvody veřejného a slavnostního osvětlení (dále jen „VO“) a světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) v majetku statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a souhlasí se záměrem za těchto podmínek:

1. Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou bez souhlasu SML odbor SM – správa VO a SSZ dotčeno ani poškozeno. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně potenciálních přeložek a demontáží musí být předem projednány se SML odbor SM – správa VO a SSZ. Při případné demontáži VO je stavebník povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu
2. Zahájení prací musí být ohlášeno 14 kalendářních dnů předem na SML odbor SM – správa VO a SSZ elektronicky na e-mail [ivo.jindra@magistrat.liberec.cz](mailto:ivo.jindra@magistrat.liberec.cz) a [poruchyVO.Liberec@eltdo.cz](mailto:poruchyVO.Liberec@eltdo.cz).
3. Při střetu se zemními kabely VO či SSZ musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a zajistit jejich ochranu. V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu. Jakékoliv případné poškození stávajícího zařízení VO je nutno okamžitě hlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy neprodlené odstranění závady a uvedení tohoto zařízení do původního/funkčního stavu - tyto práce budou plně hrazeny stavebníkem. Trasa nesmí být vedena blíže než 0,5metru od stožáru, při realizaci nutno zdokumentovat všechna křížení a nechat odsouhlasit servisní organizací pro případné pozdější reklamace
4. Zákres rozvodů i zařízení VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených zemních tras je stavebník povinen zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ námi pověřenou firmou ([poruchyVO.Liberec@eltdo.cz](mailto:poruchyVO.Liberec@eltdo.cz), MT 724454851), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ. Při porušení této podmínky spojené s poškozením zařízení VO a SSZ bude na stavebníkovi vymáhána náhrada škody.
5. Je-li podmínkou vytyčení sítě VO, pak pokud nebude doloženo a nebude zdokladováno nepoškození střetu s vedením VO, nebude vydán souhlas ke kolaudaci
6. Tyto podmínky je povinen projektant včlenit do realizační dokumentace a stavebník je povinen je dodržet.
7. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok.
8. Zvláštní podmínky:


  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO  
LIBEREC**  
*Odbor správy veřejného majetku*  
Milan Benda,  
Specialista VO a SSZ

Telefon	Fax	IČ	Elektronická podatelna	E-mail	Datová schránka Statutárního města Liberec
485 243 111	485 243 113	00262978	<a href="mailto:posta@magistrat.liberec.cz">posta@magistrat.liberec.cz</a>	<a href="mailto:info@magistrat.liberec.cz">info@magistrat.liberec.cz</a>	(Magistrát města Liberec) ID 7c6by6u

## Situace



## LEGENDA



- Stožár VO

- Stožár SSZ

- Rozvodná skříň VO SSZ

- Parkovací senzor

- Kabelové vedení VO

- Kabelové vedení SSZ

- Vrchní vedení VO