



SEGAS-OIL s.r.o.

Duhová 1263/45

Liberec 6 460 06

mob.: 601 326 329

chlad.zdenek@volny.cz

KONTROLA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Protokol o seřízení a odzkoušení zabezpečovacích prvků

/kontrola prováděna dle par.3, vyhlášky ČÚBP č.85/78 a SUBP 86/78/

Statutární město Liberec

Provozovatel :

Chráněné bydlení, Krejčího ul. č.p.1175 Objekt-C

Místo :

GB 162 - 80

87470238-02-8154-0229

Kotel č.1 : v.č.

Nastavení zabezpečovacích prvků :

85

Prac. termostat : °C

105

Havar. termostat : °C

	K1 100%	K1 sn.	
Výkon	80	19	kW
Vst, tlak plynu	1,9	2,0	kPa
CO ₂	9,1	8,5	%
CO	38	1	ppm
Teplota spalin	64	57	°C
Tah komína	16	16	Pa

Odzkoušení zabezpečovacích prvků kotle : funkční

Plynotěsnost kotle, hořáku : bez závad

Měření koncentrace CO v prostoru 1,5 m nad podlahou : přítomnost CO nezjištěna

Plynové zařízení požadavky na bezpečnost provozu :

- splňuje

Kontrolu provedl : Chlad Zdeněk

Datum : 11.12.2019

Podpis :

SEGAS-OIL s.r.o.
Duhová 1263/45
460 06 LIBEREC 6
IČO 227 93 631, DIČ CZ227 93 631
OR RS Ustíní I C 31627

-5-



SEGAS-OIL s.r.o.

Duhová 1263/45

Liberec 6 460 06

mob.: 601 326 329

chlad.zdenek@volny.cz

KONTROLA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Protokol o seřízení a odzkoušení zabezpečovacích prvků

/kontrola prováděna dle par.3, vyhlášky ČÚBP č.85/78 a SUBP 86/78/

Statutární město Liberec

Provozovatel :
Chráněné bydlení, Krejčího ul. č.p.1175 objekt-C

Místo :
GB 162 - 80 87470238-02-8154-0258

Kotel č.2 : v.č.

Nastavení zabezpečovacích prvků :

85

Prac. termostat : °C

105

Havar. termostat : °C

	K2 100%	K2 sn.	
Výkon	80	19	kW
Vst, tlak plynu	1,9	2,0	kPa
CO2	9,1	8,7	%
CO	49	5	ppm
Teplota spalín	65	54	° C
Tah komína	16	16	Pa
Odzkoušení zabezpečovacích prvků kotle :		funkční	
Plynotěsnost kotle, hořáku :		bez závad	
Měření koncentrace CO v prostoru 1,5 m nad podlahou :		přítomnost CO nezjištěna	

Plynové zařízení požadavky na bezpečnost provozu :

- splňuje

Kontrolu provedl : Chlad Zdeněk

Datum : 11.12.2019

Podpis :

SEGAS-OIL s.r.o.
Duhová 1263/45
460 06 LIBEREC 6
IČO 227 93 631, DIČ CZ227 93 631
OR RS Ustíní L C 31627

-5-