

# Expanzomat

Provozovatel	:	Statutární město Liberec
Umístění	:	Chráněné bydlení, Krejčího ul., kotelna objektu „D“ <i>1198</i>
Výrobce	:	Reflex N
Rok výroby	:	2008
Výrobní číslo	:	08/0819 61280
Nejvyšší prac.přetlak	:	6 bar
Zkušební přetlak	:	7,8 bar
Pracovní teplota	:	120 °C
Objem	:	250 L
Přetlak plynu	:	1,5 bar

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : 26.11.3018

## Provozní revize – za provozu

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.

Datum revize : **24.11.2020**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Pasport (event. Revizní kniha )                   | - předložen          |
| 2. Výrobní štítek                                    | - čitelný            |
| 3. Vybavení bezpečnostní výstrojí                    | - vyhovuje           |
| 4. Zkouška pojistného ventilu                        | - vyhovuje           |
| 5. Nulování tlakoměru                                | - vyhovuje           |
| 6. Celkový stav nádoby                               | - vyhovuje           |
| 7. Kontrola uzávěrů (odvodnění,odkalení,odvzdušnění) | - vyhovuje           |
| 8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje  | - vedeny obsluhou TN |
| 9. Přípustné stavy                                   | - nepřekročeny       |
| 10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji      | - vyhovuje           |
| 11. Způsobilost obsluhy                              | - vyhovuje           |
| 12. Pravidelné revize                                | - předloženy         |

## Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny

### Termíny odstranění závad

-

### Závěr – vyjádření o dalším provozu

Během revize tlakové nádoby nebyly překročeny přípustné stavy, tlakový celek je těsný.

**Další provoz povolen.**

Příští provozní revize – 2021.



.....  
Razítko a podpis  
revizního technika tlakových zařízení