

Expanzomat

Provozovatel	:	Statutární město Liberec
Umístění	:	Chráněné bydlení, Krejčího ul., kotelna objektu „G“ 1196
Výrobce	:	Reflex N
Rok výroby	:	2008
Výrobní číslo	:	08/0806 61688
Nejvyšší prac.přetlak	:	6 bar
Zkušební přetlak	:	7,8 bar
Pracovní teplota	:	120 °C
Objem	:	250 L
Přetlak plynu	:	1,5 bar

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : 30.11.2018

Provozní revize – za provozu

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.
Datum revize : **24.11.2020**

1. Pasport (event. Revizní kniha)	- předložen
2. Výrobní štítek	- čitelný
3. Vybavení bezpečnostní výstrojí	- vyhovuje
4. Zkouška pojistného ventilu	- vyhovuje
5. Nulování tlakoměru	- vyhovuje
6. Celkový stav nádoby	- vyhovuje
7. Kontrola uzávěrů (odvodnění, odkalení, odvzdušnění)	- vyhovuje
8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje	- vedeny obsluhou TN
9. Přípustné stavy	- nepřekročeny
10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji	- vyhovuje
11. Způsobilost obsluhy	- vyhovuje
12. Pravidelné revize	- předloženy

Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny

Termíny odstranění závad

-

Závěr – vyjádření o dalším provozu

Během revize tlakové nádoby nebyly překročeny přípustné stavy, tlakový celek je těsný.

Další provoz povolen.

Příští provozní revize – 2021.



.....
Razítko a podpis
revizního technika tlakových zařízení