

Zásobníkový ohřívač - stojatý

Provozovatel	:	Statutární město Liberec
Umístění	:	BD Žitavská 393/6, Liberec 1 - kotelna
Výrobce	:	DRAŽICE
Typ	:	OKC NTR 400 NTR
Rok výroby	:	2019
Výrobní číslo	:	19433343
Nejvyšší pracovní přetlak	:	6 bar
Nejvyšší pracovní teplota	:	95 °C
Objem	:	352 L
Pracovní látka	:	voda

Provozní kontrola ohřívačku – za provozu

Provozní kontrola ohřívačku podle Nař. Vlády č.175/1997 Sb., Vyhl. č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 69 0010-1.1 se nejedná o tlakovou nádobu stabilní – vztahuje se na ni ČSN 06 0830. Pravidelná kontrola ohřívačku teplé užitkové vody provedena dle Zákona č.309/2006 Sb. §4 odst. 1c), Nař. vlády 378/2001 Sb. §4 čl.2, Nař. vlády 101/2005 Sb. §3 čl.4a), se zaměřením na bezpečnostní výstroj ohřívačku TV – dle ČSN 06 0830.

Datum kontroly : 23.6.2020

1. Dokumentace ohřívačku	- předložena
2. Výrobní štítek	- pod izolací
3. Vybavení bezpečnostní výstrojí	- vyhovuje
4. Zkouška pojistného ventilu	- vyhovuje
5. Tlakoměr	- vyhovuje
6. Celkový stav nádoby	- vyhovuje
7. Kontrola uzávěrů (odvodnění, odkalení, odvzdušnění)	- vyhovuje
8. Přípustné stavy	- nepřekročeny
9. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji	- vyhovuje
10. Způsobilost obsluhy	- vyhovuje
11. Pravidelné kontroly	- předloženy

Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny

Termíny odstranění závad

Závěr – vyjádření o dalším provozu

Během kontroly ohřívačku nebyly překročeny přípustné stavy, tlakový celek je těsný.

Další provoz povolen.

Příští provozní kontrola – 2021.



.....
Razítko a podpis
revizního technika tlakových zařízení