

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 021/2020

Datum: 3.7.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Komínictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978, email: komininy.lauer@seznam.cz](mailto:komininy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Uralská 109/16 Sojkovi

Datum kontroly: 3.8.2020

další kontrola: 8/2021

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Kouřovod je z tenkostěnného plechu 0,4mm o délce 1,5m DN 120mm. Skládá se z 4x 90° koleno 1x1m roury, 1x teplovzdušný výměník tepla. Kouřovod je napojen na nerezovou hadici DN 140mm o stavební délce 9,8m. Účinná délka je 8,3m. Vyústění komínu je zakryto nerezovým napoleonem. Vložka je zalita o betonové hlavy komínu

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: 2.NP obývací, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Fikoterm 6,3kw Kovosmalt

Umístění spotřebiče: obývací pokoj

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: doporučuji, vyměnit kouřovod za černou ocel

Termín odtstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel
1x archiv ZO


Komínictví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 020/2020

Datum: 3.7.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Komínictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobil:732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Uralská 109/16 r. Mikovi

Datum kontroly: 3.8.2020

další kontrola: 8/2021

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Kouřovod z černé oceli o rozvinuté délce 1,5m DN 150mm, se skládá z 1x90°, 1x1m roury a 1x0,25m roury. Kouřovod je napojen na nerezovou vložku DN 140mm o stavební délce 6,8m, účinná délka je 5m. Vyústění komínu je zakryto nerezovým napoleonem. Vložka je zalita do betonové hlavy komína. Vybírací dvířka se nacházejí na půdě pod schodištěm

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: 3.NP obývací pokoj, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Kadaň 7kw Rumburk - *Viktor Kameny*

Umístění spotřebiče: obývací pokoj

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel
1x archiv ZO

Komínictví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890