

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 230/2015 Sb.

Číslo zprávy: 2020 – 0096

Datum vystavení zprávy: 07. 02. 2020

Datum provedení kontroly: 25. 01. 2020

Adresa kontrolovaného objektu: Sadová 62/1, Liberec 5 460 05

Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby: Stanislav Křížka

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 003/36-024/2013

Název a IČO firmy: Stanislav Křížka, IČO: 69284652

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1**

## **Specifikace spalínových cest a spotřebičů paliv**

Pro odvod spalín ze spotřebičů paliv jsou v objektu vestavěna jednovrstvá zděná komínová tělesa. Na komínová tělesa jsou napojeny tyto spotřebiče paliv umístěné v bytech dle níže uvedeného seznamu:

### **1.NP – prostřední byt: paní Nad'ová**

Posuzována je spalínová cesta pro kombinovaný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou typu BAXI o výkonu do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny bytu. Spotřebič napojuje na komín jednovrstvý polypropylenový kouřovod typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm s jedním 90° kolenem a rozvinuté délky 0,7 metru. Komínový průduch je opatřen polypropylenovou vložkou typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm. Účinná výška spalínové cesty od 90° patního kolena měří 11,8 metru. Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru umístění spotřebiče. Je nutné zajistit dostatečné množství vzduchu pro spalování.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv P1.**

### **3.NP – levý byt: paní Wernerová**

Ohřívač vody typu JUNKERS s výkonem do 18 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 0,6 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ochranným osinkocementovým pouzdem o vnitřní světlosti 150 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 8,2 metru. Na spalínové cestě byly v době prohlídky zjištěny zjevné závady, máme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době sice funkční, ale materiálové provedení pouzdra nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Je nutné osadit průduch vhodnou komínovou vložkou.**

### **3.NP – pravý byt: paní Olahová**

Kombinovaný kotel typu BAXI s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru chodby. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 1,4 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ohebnou hliníkovou vložkou o vnitřní světlosti 130 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 7,9 metru. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční, ale materiálové provedení vložky nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Při výměně spotřebiče bude nutné osadit průduch vhodnou vložkou.**

### 3.NP – pravý byt: paní Bikárová

Kombinovaný kotel typu BAXI s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru kuchyně. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 1,1 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený pevnou hliníkovou vložkou o vnitřní světlosti 130 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 4,1 metru. Na spalinové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalinová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1.**

#### Upozornění:

Na tyto spalinové cesty není možné připojit další spotřebiče paliv, nebo provést výměnu spotřebičů bez řádné revize. Je bezpodmínečně nutné zajišťovat dostatečný přívod vzduchu ke spotřebičům paliv např. přirozeným větráním, nebo větracími otvory, které nesmí být zakryty, ucpány a podobně. Pokud se ve stejném prostoru, kde jsou umístěny spotřebiče v provedení B, nachází i ventilátory nebo digestoře, nesmí se současně užívat s provozem spotřebiče. Toto potvrzení nenahrazuje odpovědnost správce nebo vlastníka objektu za nezávadný stav komínů z hlediska stavebního. **Uživatel převzetím tohoto osvědčení bere na vědomí, že je povinen dodržovat vyhlášku č. 34/2016 k provedení zákona č. 230/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Platnost této kontroly je 12 měsíců od vystavení.**

Spalinová cesta pro byt paní Wernerové z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

**NEVYHOVUJE**

Spalinové cesty pro ostatní spotřebiče z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu  
**VYHOVUJÍ**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nevyvločkovaný komínový průduch pro spotřebič v bytě paní Wernerové

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Termín odstranění nedostatků: do odstranění závady, nedoporučujeme užívání spotřebiče.

Rozdělovník:  
1 x objednavatel  
1 x archiv

  
  
**Stanislav Křížka**  
.....  
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby