

C.4.1 ZÁKRES DO MAPY KN Č. 1, M 1:500
SO ŘADY 600



OCHRANNÁ PÁSMA:	
Ochranná pásma stálalých vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:	
Elektro nadzemní vedení	
NAPĚTÍ DO 1 kV:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ:	7 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	2 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ:	12 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	5 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ:	20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ:	30 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV:	2 m (od krajního vodiče)
U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV:	2 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení	
SĐELOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ:	1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ:	1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ:	3 m (po obou stranách krajního kabelu)
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:	
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500:	2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500:	2,5 m (od okraje stoky)
VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200:	ZVĚŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m
ULOŽENÉ V HLoubCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m:	
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:	
NTL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZÁST.ÚZEMÍ:	1 m (od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY:	4 m (od půdorysu)
TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY:	4 m (od půdorysu)
Ochranná pásma teplovodů	
TEPLOVOD:	2,5 m (od okraje zařízení)


C.4 Zákres do mapy KN

Objednatel:



**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.**
Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	HIP:
		ING. J. HEJRAL

	Vypracoval	L. BARANOVSKÝ, DIS.	Zak. číslo	15-L131-026
	Zodp. projektant	ING. T. LŽIČAŘ	Datum	02/2017
	Tech. kontrola	ING. J. HEJŘAL	Stupeň	DŮR
	Akce	REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATÍ LIBEREC – JABLONEC N. N. ÚSEK NOVÝ SVĚT – MĚNÍRNA		Počet formátů
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	ZÁKRES DO MAPY KN č. 1 SO ŘADY 600	Měřítko	1 : 500
			Č. přílohy	Paré
			C.4.1	