



POUŽITÍ	ZABUDOVÁNÍ	KS
1	FLYNN. KONDENZAČNÍ KOTEL 336 kW při 60/60°C	2
2	Pozdělovací o. sítě DN 200	2
3	EXPANZIONISTICKÝ VÁKOVÝ VYPOVÍZKAČ 60/6 bar	2
4	EXPANZIONISTICKÁ PUMPA FLEXCON C 500/6 bar	1
5	Pozvědění MGR	1
6	Neutralizační box pro výkon 1500 kW	1
7	Chladič vody napřimovací HR 300/2,6 m2	1
8	EXPANZIONISTICKÁ PUMPA FLEXCON 30/10 bar	1

Legenda vybavení

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kancelář: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	
objednatel: Městský úřad Liberec nám. Dr. E. Beneše 11, 460 01 Liberec - Staré Město		TÉP, Jablonec spol. s r.o. Přivratská 17, Jablonec nad Nisou tel.: +437 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
místo stavby: Základní škola Česká 354, 463 12 Liberec XXV-Vesec, Liberec 25		formát : 2x4 A4	
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum : 1/2019	1/2019
část: Zdravotecnika		zakázka: VP056/06	VP056/06
výkres: Půdorys 1 PP, kotelny, umístění technologie		stupeň: DVZ	DVZ
		měřítko: 1:50	č. paré: Z-1
		výkres č.	Z-1