



Tabuľka miestností			
Číslo	Názov	Teplota	Podlaží
3.01	CHODBA	18°	3.NP
3.02	WC	18°	
3.03	WC	18°	
3.04	LOŽNICE	22°	
3.05	LOŽNICE	22°	
3.06	CHODBA	18°	
3.07	KOUPELNA	24°	
3.08	KUCHYŇ	20°	
3.09	KOMORA	18°	
3.10	LOŽNICE	22°	
3.11	LOŽNICE	22°	

Celková plocha bytu die NV 366/2013 [m²]: 0

- Legenda:**
- Stoupací potrubí 4
 - PŘÍVODNÍ – topná voda
 - VRÁTNÉ – topná voda
 - Místo připojení na stávající potrubí
 - PŘÍVODNÍ – topná voda – stávající potrubí
 - VRÁTNÉ – topná voda – stávající potrubí
 - č ventíl odvzdušňovací automatický

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VPRUSTITELNÉ. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH TRUBEK ČERNÝCH BEZESÝCH (ČSN EN 42 5715, 11 353.1) (OZNAČENÍ Fe), (do p. 2" zvonové od 2" hodka), SPOJOVANÝCH PŘEVAŽNĚ SVAŘOVÁNÍM. ROZVODY Z POTRUBÍ MĚDĚNÉHO BUDU SPOJOVÁNÉ LETOVÁNÍM PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEM BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANÉ.

zodpovědný projektant: Tomaš Vele, ČKAIT 0501242		kreslil: Tomaš Vele, ČKAIT 0501242		kancelář: TEB TEB Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel. 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: Magistrát města Liberce nam. Dr. E. Beneše 1/1 460 591 Liberec IČO 00262978		místo stavby: MŠ U Bertika Liberec Purkyňova 458/19, 46014 Liberec XIV-Ruprechtice, Liberecký kraj, Česko		formát : A2	
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		část: Vytápění		datum : 9/2020	zakázka: 123
				stupeň: měřítko: 1:50	č. paré: DPS
výkres: Plánový 3 NP				výkres č. T-7	