



- Pozníámka:**
- délka vývodu na zemnění bude ponechána min. 1500 mm
 - výška vývodu bude 100 mm nad podlahou

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena. Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochráně autorských práv.

Investor: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec 1		Zpracoval: DIGITRONIC	
Město stavby: MŠ Delfínek k.u.: Slany Harcov (682390) p.č. 1569/11, 1569/136		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzh@digitronic.cz	
Vedoucí projekt: Ing. Jan Dinga		Datum: 01/2021	
Zadáv. projektant: Ing. Jan Dinga		Suplét. PD: DPS	
Výpracoval: Ing. Karel Pilař		Část: D.1.4.B GASTRO	
Alce: MŠ DELFÍNEK, LIBEREC - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA MODERNIZACI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ		Paeť: -	
Odsah: Zadání požadavků na profese - zemnění		Formát: - Měřítko: - Číslo výkresu: D.1.4.B7	