



Požadavky zabezpečení kotelny:
komunikace přes GSM modul a internet
hlídání úniku plynu a výšky CO
hlídání zatopení kotelny
hlídání teploty na rozdělovači
hlídání tlaku v OS a dopouštění
hlídání teploty v prostoru kotelny
bezpečnostní tlačítko u vchodu do kotelny
signalizace havarijního ventilu plynu při poruchovém stavu
uzavření houkačkou u vstupu do kotelny

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Bc. Jan Fučík
stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978		
místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejchova 1174		
alce:	Výměna plynových kotlů a regulace	
část:	Měření a regulace	
výkres:	Přidons 1 PP umístění bezpečnostních prvků	