



- Legenda:
- +— Expansní
  - +— PŘÍVODNÍ – topná voda
  - +— VRÁTNÉ – topná voda
  - xx Zpětné – TV
  - x PŘÍVODNÍ – TV
  - ♦ Místo připojení na stávající potrubí
  - + plyn
  - připojení vody

Legenda vybavení

POZICE	ZAŘÍZENÍ	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 80kW dvě zpátečky	2
2	Rozdělovač/sběrač	1
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C. 35/6 bar	2
4	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C. 350l/6 bar	1
5	Rozvodnice MeR	1
6	Neutralizační box Neutracon N003-N	1
7	Nepřímotopný ohřevač TV HRS 500	2

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Bc. Jan Fučík	<div>kancelář: <b>TEP</b> <i>1992</i> TEP Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel. 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz</div>
stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978			
místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího 1173		formát : A2	
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum : 3/2021	
		zakázka: 126	
		stupeň: DPS	
část: Ústřední vytápění		měřítko: 1:50 č. paré:	
výkres: Půdorys 1 PP - návrhový stav, umístění technologií		výkres č. T-2	