




Provedení požárních ucpávek bude s odolností 30 min

Detail provedení prostupu potrubí požárně dělicí stěnou



Detail A – prostup potrubí s tepelnou izolací stěnou EI 90 U/C

Tabulka místností				
Číslo	Název	Teplota	Plocha	Podlaží
0.02	KOTELNA	15°	43,93	1.PP
0.21	SKLEPY	15°	43,93	
0.21	SKLEPY	15°	43,93	

zodpovědný projektant: Tomas Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Bc. Jan Fučík		kancelář: <div>TEP TEP Jablonec spol. s r.o. Průvorská 17, Jablonec nad Nisou tel: 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz</div>
stavebník: .STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978				formát: A2
místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího 1174				datum: 3/2021
akce: Výměna plynových kotlů a regulace				zakázka: 125
část: Stavební práce				stupeň: DPS
výkres: Přidání 1 PP - požární ucpávky				měřítko: č. paré: 1:50
				výkres č. S-3