



Legenda vybavení

POZICE	ZÁŘEZENÍ	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 40kW dvě zpátečky	2
2	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 35/6 bar	2
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 200/6 bar	1
4	Rozvadnice MeR	1
5	Neutralizační box Neutracon N001-S	1
6	Neprímotopný ohřeváč TV HR 300	1

Legenda:

- Y Jednoduchá odbočka
- X Kleno
- Y Přímá trauha
- Kanalizace výtlak

Poznámka

Kondenzát bude přetékávan do kanalizačního potrubí v místnosti 0.11. Samotný kondenzát z kotelu a odkouření bude odváděn skrze neutralizační box do akumulací jímky s čerpadlem.

zodpovědný projektant: Tomas Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Bc. Jan Fučík		kancelář: TEP Jablonec spol. s ro Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel. 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 ICO 00262978		místo stavby: Mateřská škola Matoušova 468 Liberec		formát: A2	
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum: 11/2021		zakázka: 130	
část: Zdravotecnika		stupeň: DPS		měřítko: č. paré: 1:50	
výkres: Přidání 1 NP - Kanalizace, odvod kondenzátu		výkres č. Z-5			