



- Výpočtem rizik byl objekt zaříděn do LPSIII.
- Střešní krytina EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
- Jímací soustava navržena z AlMgSi Ø8mm na podpěrách PV21(v ploše střechy)
- Poloměr valící koule 45m, doporučený rozměr ok jímací soustavy max. 10mx10m.
- Zemní pásek je uložen v základech a zemi, vývody ke SZ a HOP(SOP) budou pomocí drátu s PVC izolací.
- Jímací soustava bude propojen se stávající jímací soustavou.
- Zemní pásek bude propojen se stávající zemní soustavou.



RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL.:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



ELPROINVEST s.r.o., BARVÍŘSKÁ 12, LIBEREC 3, 460 07, TEL.:+420 485 104 773, elpro@elproinvest.cz

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVODOVÁ SOUSTAVA JÍMACÍ SOUSTAVA A UZEMNĚNÍ

D1.5.4.