


**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:** 1NPE~50Hz,230V/TN-C-S  
3PEN~50Hz,400V/TN-C

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:**  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33  
2000-4-41 ed.3, DOPLNĚNÁ O PRVKY RCD, POSPOJENÍ.

**POZNÁMKA**  
-Typy a průřezy kabelů jsou zřejmé z výkresu rozváděče.  
-Přívod z HR bude uložen do nové kabelové lišty.  
-Do RH bude doplněn jistič B25A/3

LEGENDA

- Zásuvka zapuštěná jednonásobná 16A/230V
- 2x zásuvka zapuštěná jednonásobná 16A/230V
- 3x zásuvka zapuštěná jednonásobná 16A/230V
- Zásuvka nástěnná jednonásobná 16A/230V
- Podlahová zásuvková krabice (4x zás. 16A/230V, 1x RJ45, 1x HDMI) např. KOPOBOX 57
- Žaluziový ovladač, dle dodaných venkovních žaluzií
- Žaluziový pohon - dodávka žaluzií
- Čidlo větru deště - dodávka žaluzií vč. vyhodnocovací jednotky v rozváděči R
- Vývod 230V pro jednotku VZT (1,9kW)
- Nový rozváděč pro učebnu, pod rozváděčem zapuštěná svorkovnice pospojování SOP
- Stávající rozváděč, bude doplněn o jistič B25A/3 pro napojení nového rozváděče R
- Trasa vedení v podlaze se svislými odbočkami k el. zařízení pod omítkou
- Trasa vedení po povrchu nad podhledem se svislými odbočkami k el. zařízení pod omítkou



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL.:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

xxxxx

ELPROINVEST s.r.o., BARVÍŘSKÁ 12, LIBEREC 3, 460 07, TEL.:+420 485 104 773, elpro@elproinvest.cz

AKCE :  
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTAŠOV, LIBEREC, KŘIŽÁNSKÁ 80 - PD PŘÍSTAVBA UČEBNY

ZADAVATEL :	STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC, NAM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	23011
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	05/2023
VYPRACOVAL:	p. HLÁSNÝ	STUPĚŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. STANĚK	MĚŘÍTKO:	1:50
PRÍLOHA:		PRÍLOHA:	PARE:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

D1.5.2