



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

DINO TRADING spol. s r.o.

Jeronýmova 750/3

130 00 Praha 3, Žižkov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 2/23

CJ MML 168614/23

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

19.7.2023

Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

IČO: 00262978

Identifikační údaje veřejné zakázky

Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022

2. Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 697/2023 ze dne 18. 07. 2023 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	DINO TRADING spol. s r.o.
Sídlo	Jeronýmova 750/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO	636 77 121

3. Odůvodnění vyloučení

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky. V příloze č. 6 ZD Podklady pro světelné výpočty je jednoznačně uvedeno následující: „*V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude z výběrového řízení vyloučen*“.

Činitel údržby (MF) je dán jako součin činitele znečištění svítidel (LMF) a činitele poklesu světelného toku světelných zdrojů po době života 100 000 h (LLMF). Pro tento projekt je hodnota LMF stanovena na 0,90. Účastník měl použít vlastní hodnotu LLMF pro každé použité svítidlo (v závislosti na velikosti svítidla, počtu LED, budícím proudu). Hodnota LLMF všech svítidel musí být v souladu s katalogovými listy použitých svítidel. V katalogových listech předložených výše uvedeným účastníkem je uvedeno L90B10 100 000 h tedy činitel LLMF je 0,90. Účastník měl zvolit činitel údržby $MF = 0,90 \times 0,90 = 0,81$, ale ve svých výpočtech použil $MF = 0,87$ a to je v rozporu s požadavkem na udržovací činitel v zadávací dokumentaci viz příloha č. 6 ZD.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

4. Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce