



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
101	PŘEDSÍŇ	6,39
102	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,90
103	KOUPELNA + WC	6,86
104	BALKON	7,38
105	PŘEDSÍŇ	5,63
106	OBYTNÁ KUCHYŇ	23,48
107	KOUPELNA + WC	4,83
108	BALKON	7,01
109	PŘEDSÍŇ	10,40
110	KUCHYŇ	12,13
111	OBYVACÍ POKOJ	24,25
112	KOUPELNA + WC	6,16
113	BALKON	15,86
114	PŘEDSÍŇ	6,86
115	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,90
116	KOUPELNA + WC	4,83
117	BALKON	6,04
118	PŘEDSÍŇ	10,30
119	OBYTNÁ KUCHYŇ	20,01
120	LOŽNICE	12,06
121	KOUPELNA + WC	5,03
122	BALKON	6,04
123	LÁZEŇ + PEDIKÚRA	23,49
124	WC	4,75
125	NÁKUPY	8,74
126	PŘÍPRAVA JÍDLA	20,22
127	DEN. MÍST. PEČOVATELEK	12,23
128	SPRCHA	1,98
129	PŘEDSÍŇ	1,49
130	WC	1,32
131	ÚKLID	5,44
132	CHODBA	20,39
133	CHODBA	53,89
134	VÝTAH	5,69
135	VÝTAH	6,00
136	SCHODIŠTĚ	16,30
137	ZÁDVEŘÍ	6,65
138	ZÁDVEŘÍ	22,63

- EPS

ÚSTŘEDNA EPS
- ZDP

ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO HZS – VYSÍLAČ
- OPPD

OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY
- TABLO

EXTERNÍ OVLÁDACÍ TABLO ÚSTŘEDNÝ
- KTPD

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK (NE)ADRESNÝ – VENKOVNÍ
- TL

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- M

MULTISENZOROVÝ OPTICKO–TEPLOTNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
- PraflaCom 2x2x0,8
- PraflaGuard 1x2x0,8 s funkční schopností při požáru
- PraflaGuard (1,3,5,10)x2x0,8 s funkční schopností při požáru

Adresace:
2.1.15 ... adresa prvku ... 2. ústředna, 1. kruhové vedení, 15. HW adresa na vedení

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Statutární město Liberec Náměstí Dr. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČO: 00262978	<div><div>bel</div><div>B E D N Ā Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	753/2023
Akce Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří objektu DPS Buriánova 1070,1071			Formát	3x A4
			Datum	04/2023
			Měřítko	1 : 100
Část D.1.4.3 - EPS			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres PŮDORYS 1.NP - OBJEKTY 1070 A 1071				D.1.4.3-04