



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

nezbedova@snowplan.cz

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/056349

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676

HRADEC KRÁLOVÉ
07.01.2021

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec

Dne 14.12.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby zpracované 09/2020 firmou SNOWPLAN spol. s r.o. pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o umístění splaškových kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek v ulicích Lukášovská a Kadlická v místní části zvané Nový Harcov v rámci akce „ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC“. Cílem koncepce je vybudovat systém splaškové kanalizace pro tuto část města Liberce a zabezpečit vyšší kvalitu vod v Harcovském potoce a tím i vodním díle (přehradě) Harcov. Navržená splašková kanalizační síť bude svádět splaškové kanalizační vody na novou čerpací stanici, dále pak přes stávající kanalizační síť až na městskou ČOV. Spádové poměry a umístění stávající kanalizační sítě neumožňuje odvodnění tohoto území gravitačně. Celý stokový systém je však navržen gravitační a svede splašky do nejnižšího místa, kde je navržena čerpací stanice, kterou budou splašky krátkým výtlačkem přečerpány zpět do úrovně ulice Lukášovská.

Trasa kanalizace kříží vodní tok S od Nové Rudy (IDVT 10138247), který je v předmětném úseku zatrubněn. Vodní tok S od Nové Rudy je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru LNO_0090 - Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684643, X: 975063.

K předloženým podkladům uvádíme následující:

- Předložená projektová dokumentace neobsahuje detail a způsob křížení vodního toku S od Nové Rudy, který je v předmětném úseku zatrubněn.

Vzhledem k výše uvedenému nejsme schopni se k předložené projektové dokumentaci vyjádřit.

Pokud se rozhodnete opětovně zaslat projektovou dokumentaci pro akci „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“, **požadujeme** tuto **doplnit** o následující:

- Žádost, která bude obsahovat, **kdo** o stanovisko žádá (identifikační údaje žadatele – doručovací adresa, telefon popř. e-mail), **stupeň řízení**, ke kterému je stanovisko třeba, atd. více na http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/informace-pro-zadatele_2521.html.
- **Detail překopu vodního toku S od Nové Rudy**, tzn. zmapování současného stavu a následný způsob překopu a návratu do původního stavu.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje