

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, tel. +420956953111, st953@lesycr.cz, ID DS: e8jcsfn

Ing. Tomáš Louthan
RAL Projekt s.r.o.
Pod Vodárnou 4746/5c
466 05 Jablonec nad Nisou

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR953/052076/2023		02.02.2023
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	E-MAIL
Kutáč Vítězslav	725 129 426		Vitezslav.Kutac@lesycr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku

Věc: „Žádost o vyjádření k akci – Oprava mostu LB-046 ul. Na Bohdalci, Starý Harcov“

Č.H.P.: 2-04-07-0140

IDVT: 10183781 – Černý potok ř.km: cca 0,110

Zpracovatel PD: RAL Projekt s.r.o. PD z data: 10/2018

Investor: Statutární město Liberec

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správce výše uvedeného vodního toku **souhlasí** s žádostí za předpokladu splnění následujících podmínek:

Technický popis: V rámci stavební údržby na mostě bude provedena výměna mostního svršku, včetně nové izolace, osazení nových železobetonových říms a nového záchytného systému. Je uvažováno s demolicí výtokového křídla vlevo, které bude nahrazeno křídlem novým, betonovým s kamenným obkladem. Do založení mostní konstrukce nebude zasahováno. Koryto vodoteče bude pouze vyčištěno od naplavenin (především na vtoku vpravo) a vymleté koryto na výtoku vlevo u konce levobřežní opěry bude vyplněno těžkým kamenným záhozem. Těžký kamenný zához bude proveden i za oběma výtokovými křídly. Jednotlivé kamenné bloky budou o minimální hmotnosti 180 kg. V rámci opravy mostu bude provedeno kácení 1 ks javoru na vtoku vlevo, včetně odstranění pařezu a bude provedeno i odstranění pařezu na výtoku vlevo. Stavba bude provedena na pozemcích p. č. 152/4, p. č. 279/9, p. č. 398/3 a p. č. 403 v k. ú. Starý Harcov.

- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- stavbou nedojde ke zhoršení hydraulických poměrů v daném místě vodoteče,

- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány trvale na březích vodoteče, plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou urovnány, zhutněny a osety travním semenem,
- kácení 1 ks javoru bude oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, dřevina bude na místě viditelně označena např. reflexním sprejem,
- jako správce vodního toku uvádíme, že nejsme vlastníky žádných staveb (nábřežní zídky) v daném místě vodoteče,
- stavba mostu, včetně všech jejích součástí bude v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky, s. p. neponesou zodpovědnost za poškození této stavby vlivem klimatických činitelů,
- Jako správci vodního toku požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Morkus
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

