AKUMULAČNÍ JÍMKA – VINOVKY

ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
PVC KG 315

02.105
AKUMULAČNÍ JÍMKA ŘGV II.

02.111
AKUMULAČNÍ JÍMKA SKLUZAVKA

ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
PVC KG 315

02.002
TECHNOLOGICKÉ PODLAŽÍ

DP1 R 300DP1

P1 R 300DP1

PVC 160

KAMENINA 200

3430
1630
1800

D5.1
45°

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KAMENINA DN200
- PŘECHOD KAMENINA / PVC KG DN200
- PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA -9,320

ZASLEPENO
ZÁTKA 315

D5
45°
315/200
D5.1'

R 600P1

KAMENINA 200

02.026a
VZT KOGENERACE

02.026b
VSTUPNÍ KOMORA VZT

02.027
KOGENERACE II.

PE DN 125 – ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ (VÝTLAK)
PVC KG 200 – ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ (GRAVITACE)

DO NOVÉ JÍMKY PRO ČERPACÍ STANICI BUDE DOČASNĚ PROVEDENO PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PVC 315
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PVC 315 JE ZAÚSTĚNA DO ČERPACÍ ŠACHTY KTERÁ BUDE ZRUŠENA
- PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JE POUZE DOČASNÉ PO DOBU ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE BAZÉNU
- NOVÁ JÍMKA BUDE PROVIZORNĚ VYSTROJENA KALOVÝM ČERPADLEM A VÝTLAK NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

VÝTLAK
ODVĚTRÁNÍ

1800

D5'
DN300
DEŠTĚ - 91 l/s
PRAHU FILTRŮ - 79 l/s

NAPOJENÍ NA VENKOVNÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI DN300
DNO KANALIZACE 357,71

DN400

DN200

DN150

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	STÁVAJÍCÍ VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SVAŘOVANÉ PE
	BUDOUCÍ VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	BUDOUCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	BUDOUCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG -SYSTÉM
K	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
D	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ Z MATERIÁLU PVC KG-SYSTÉM.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 2.PP.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



±0,000 = 367,45

PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MK PROFI Hradec Králové s.r.o. Bystrcká 700/26, 500 08 HK IČO: 28003016 DIČ: CZ28003016 tel.: 495 260 851
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MARTIN KALMUS	
VYPRACOVAL	LUBOŠ RADOŇ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	A11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. P. METTELKA a kol.	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46059 LIBEREC 1	

STAVBA
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

SO 01 PŘEDINVESTICE

ČÍS. ZAKÁZKY	1323/03/1
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	01/2024
FORMÁT A4	
MĚŘÍTKO	1:50
ZMĚNA	

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.PP - kanalizace pod podlahou

ČÁST **D.1.4 ZTI**

Č.ČÁSTI **02.A2**