





Legenda:

-  Přepěťová ochrana
-  Přípojnice uzemnění a pospojování
-  Základový zemnič
-  Zemní vodič

Armování pospojit způsobem určeným výrobcem použitého systému k základovému zemniči.  
V souladu s výpočtem rizik, POUVV, souborem norem ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-534, ČSN 35 7606.

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Allan Janeček - Elektra IČO 139 224 83	
	A. JANEČEK	P. Kvapil			
INVESTOR	Lesní koupaliště, z.s.			DATUM	06/2021
MÍSTO STAVBY	U Koupaliště 536, Ruprechtice, 460 14 Liberec			ÚČEL	RDS
Novostavba pro areál lesního koupaliště				MĚŘÍTKO	1:120
				Č.ZAKÁZKY	82
				FORMÁT	A3
D.1.4. ELEKTRO				ČÍSLO PŘÍLOHY	
Hromosvodná soustava - zemnicí část				D.1.4.b.4	