

PŮDORYS 2NP - BUDOVA "D"

TL2 do VZT 2.1
Tlačítko pro
zvýšení výkonu

TL1 do VZT1.1
Tlačítko pro
zvýšení výkonu

do 3.NP k VZT

Napájení 2xCYKY 5x6 + CY6
Tlačítka 2x CYKY 3x1,5
Data 4x UTPCat 5e

Stávající datový rozvaděč
Doplnit 4x Keystone Cat5e
4x kabel Cat 5e do VZT jednotek
Napojení na stávající datové rozvody

Rack2

Napájení VZT
2xCYKY 5x6 + CY6
V PVC liště 40x40mm

Stávající rozvaděč RS14
Doplnit 2x jistič 20A/C/3

LEGENDA MISTNOSTI - 2NP			
Číslo	Popis	Symbol	W/Sym
2.01	Stávající rozvaděč	101	101
2.02	Stávající rozvaděč	102	102
2.03	Stávající rozvaděč	103	103
2.04	Stávající rozvaděč	104	104
2.05	Stávající rozvaděč	105	105
2.06	Stávající rozvaděč	106	106
2.07	Stávající rozvaděč	107	107
2.08	Stávající rozvaděč	108	108
2.09	Stávající rozvaděč	109	109
2.10	Stávající rozvaděč	110	110
2.11	Stávající rozvaděč	111	111
2.12	Stávající rozvaděč	112	112
2.13	Stávající rozvaděč	113	113
2.14	Stávající rozvaděč	114	114
2.15	Stávající rozvaděč	115	115
2.16	Stávající rozvaděč	116	116
2.17	Stávající rozvaděč	117	117
2.18	Stávající rozvaděč	118	118
2.19	Stávající rozvaděč	119	119
2.20	Stávající rozvaděč	120	120
2.21	Stávající rozvaděč	121	121

SOUSTAVA: ROZVODY BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ 230/400V, 50Hz, TN-S

LEGENDA:


ROZVADĚČ

ROZVODNICE VZT JEDNOTKY

TLAČÍTKO

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ

Zodp. projektant			Vypracoval	Vedoucí projektant			
Martin Muller			Martin Muller	Štěpánka Veselská			
Investor: Statutární město Liberec							
ZŠ SOKOLOVSKÁ LIBEREC ODVĚTRÁNÍ TĚLOCVIČEN							
					Datum		07/2024
					Stupeň		DPS
					Zak.č.		202405050
Výkres PŮDORYS 2.NP		Měřítko 1 : 100		Č. výkresu EO2			



SPOL.S R.O.
LIBEREC