



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor ekologie a veřejného prostoru

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

m - ICE, s.r.o.
Miroslava Vydrová
Rumjancevova 696/3
460 01
Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

CJ MML 085239/21

Vašina/485 243 458

21.4.2021

SZ CJ MML

Počet listů 1

Počet příloh

Počet listů, sv. příloh

Stanovisko správce vodního toku

Dne 14. 4. 2021 obdržel odbor ekologie a veřejného prostoru Vaši žádost stanovisko k akci: „Tržní náměstí Liberec.“

Dle doložené PD se má jednat o celkovou změnu prostorového i funkčního uspořádání současného stavu Tržního náměstí, sestávající z objektů pozemních komunikací, vodohospodářských objektů, objektů elektro a datových sítí, objektů pozemních staveb, krajinářských úprav, mobiliáře. Stavba je tvořena celkem 26 stavebními objekty.

Podmiňující stavbou bylo dřívější provedení opravy zatrubnění Jizerského potoka v ř. km 1.157-1446, tedy částečně i v prostoru pod Tržním náměstím; a to dle projektu firmy SNOWPLAN s.r.o. Předmětná stavba byla dokončena 2. 4. 2020.

Stavba bude realizována na pozemcích p. č.6083/8, 6083/7, 6083/6, 6083/5, 6083/4, 6083/1, 6081/6, 6081/5, 6081/4, 6081/3, 6081/1, 6084/6, 6084/5, 6084/4, 6084/3, 2481/3, 2481/4, 2481/5, 2481/6, 2473/3, 2485, 2486, 571/5, 571/65754, 5755, 581/1; vše k. ú. Liberec.


Správce vodního toku nemá proti popsané stavbě „Tržní náměstí Liberec“ realizované na ř. km. 1,258 – 1,445, vodní tok Jizerský potok, ID: 10102933, ČHP 2-04-07-0150 námitek za splnění následujících podmínek:

- ✓ stavba bude provedena dle předložené PD zpracované spol. Ov-a architekti s.r.o., se sídlem: Badeniho 29/5, 1600 Praha 6 a spol. Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III – Jeřáb.
- ✓ u SO 305 bude dešťová kanalizace napojena na stávající revizní šachtu v ul. Nová Pastýřská.
- ✓ u SO 306 - odvodnění prostoru Tržního náměstí pomocí se systémem drenáží a suchého poldru s regulovaným odtokem do Jizerského potoka.

- ✓ nesmí dojít k poškození zakrytí koryta vodního toku „Jizerský potok“, v opačném případě žadatel zajistí uvedení koryta „Jizerský potok“ do původního stavu na své vlastní náklady
- ✓ případné poškození koryta vodního toku bude neprodleně oznámeno správci toku
- ✓ případné další zjištěné poškození skrytých konstrukcí bude oznámeno správci toku a bude provedena oprava na náklady investora uvedené stavby. Totéž platí i o odstranění škod na majetku třetích osob způsobených poškozeními zakrytí vodního toku
- ✓ stavební úpravy, revizní šachty či jiné činnosti budou provedeny způsobem, aby nebyl zúžen stávající průtočný profil zakrytí koryta
- ✓ nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodním toku
- ✓ staveniště musí být po dobu výstavby zajištěno proti splachům stavebních materiálů a zeminy aj. do zakrytí vodního toku
- ✓ do zakrytí koryta vodního toku Jizerský potok je zakázáno umístování a vedení jakýchkoliv inženýrských sítí

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
3



Ing. Lucie Sládková

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru