



Váš dopis zn.:

ze dne: 19. 8. 2024  
Naše značka: SCVKZAD214216  
Vyřizuje: Jana Tomešová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 29. 8. 2024

Ing. Vojtěch Janků

e-mail: [janku.vojtech@email.cz](mailto:janku.vojtech@email.cz)

**Vyjádření o podmínkách napojení na vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK) – BILANČNÍ PŘÍSLIB**

Vážená paní / Vážený pane,

v rámci změn souvisejících s povolováním staveb na území ČR zejména zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o předložení:

1. Projektové dokumentace dle níže stanovených podmínek.
2. Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace místně příslušného stavebního úřadu dle § 174 odst. 1, písm. b), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že toto vyjádření není souhlasem k napojení, a to ani v případě drobných staveb nevyžadujících povolení stavby.

Toto vyjádření stanovuje podmínky k napojení dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy napojení na vodovod či kanalizaci umožní technické a kapacitní možnosti.

Podmínky napojení jsou vztaženy ke dni vyhotovení sdělení. Po dobu platnosti tohoto vyjádření Vám budou garantována Vámi požadovaná množství vod. Doporučujeme, že v případě, že Váš zájem nadále trvá, je nutné před uplynutím této lhůty požádat o prodloužení platnosti.



Název akce:	Tržní náměstí Liberec-SO300 VH objekty, SO303 vodovod areálový, SO307 přeložka fontány a pítka
Účel vyjádření:	Podmínky napojení na jen VHI dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě SČVK – BILANČNÍ PŘÍSLIB
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Liberec I-Staré Město, Tržní nám.
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, p.p.č. 6083/8, 6081/4
Žadatel:	Ing. Vojtěch Janků
Adresa, tel., e-mail	Burianova 927/27, Liberec; mob.: 723216590, e-mail: <a href="mailto:janku.vojtech@email.cz">janku.vojtech@email.cz</a>
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa, tel., e-mail	Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
Projektant:	PVK Projekt s.r.o., Hluboká 279, Turnov
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

### Požadované napojení na zařízení provozované naší společností – obsah žádosti

Dodávka vody				
Pitná voda:	Q denní průměrná	l/den	138	účel užití vody: fontána, pítka
	Q denní max.	l/den	167	
	Q hodinové max.	l/s	0,002	



**Možnost napojení na zařízení provozované naší společností – stanovisko provozovatele:**

Pitná voda:	ANO	<p>Napojení je možné na stávající vodovodní řad LT 250 na Tržním náměstí. (viz situace v příloze)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tlakové poměry: zásobeno z kóty 425 m n. m. (vodojem Ruprechtice)</li><li>▪ Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě nebo v objektu do 15 m od místa napojení na hlavní řad.</li><li>▪ Přípojka bude vedena kolmo na vodoměrnou šachtu nebo objekt.</li><li>▪ Investor stavby si musí zajistit souhlas všech majitelů dotčených pozemků</li></ul> <p><b>Výrok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stávající přípojku požadujeme fyzicky zrušit odpojením přímo na řadu na náklady investora stavby pracovníky vodárenského provozu. Odpojení přípojky bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (vodárenský provoz, tel. 482416726) na základě předložené objednávky.</li></ul>
Požární voda	NE	Vnitřní požární vodu nelze zajistit z vodovodní přípojky. Jako vnější zdroj lze použít požární nadzemní hydrant DN 100 z řady LT DN 300, který se nachází na Tržním nám. před objektem č.p. 153/6 s naměřenými hodnotami: hydrostatický tlak 0,5 MPa, hydrodynamický tlak 0,35 MPa, průtok 15,0 l/s.
Splašková voda	-	Není předmětem žádosti
Dešťová voda	-	Není předmětem žádosti

Z údajů uvedených v tabulkách výše je zřejmé, že požadované napojení na stávající vodovod LT 250 je možné za níže uvedených podmínek.

**Pro výše uvedený záměr stanovujeme podmínky napojení na stávající VHI provozovanou společností SČVK dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě SČVK**

**1. Stavebně-technické podmínky**

1.1 Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. Uvedené VH zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.

1.2 V souvislosti s budoucím možným napojením jsou stanoveny následující podmínky:

1.2.1 **Podmínka napojení prostřednictvím vodovodní přípojky**

1.3 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

1.4 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

1.5 **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní**



organizace provozovatele - společnosti Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.

- 1.6 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 1.7 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obrazejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

## 2. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- 2.1 Žádáme o předložení projektové dokumentace ke schválení pro stavby:

2.1.1 **Vodovodní přípojky**

- 2.2 V rámci zpracování projektové dokumentace přípojek požadujeme zejména:

- 2.2.1 Projektová dokumentace přípojek musí být v souladu s Technickými standardy vodovodních a kanalizačních přípojek v oblasti působnosti SČVK. Tyto standardy jsou stanoveny za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení a jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz) - Obecné technické podmínky provozovatele SČVK.
- 2.2.2 Projektová dokumentace musí být ověřena autorizovanou osobou příslušné specializace a provedena v souladu se stavebním zákonem, resp. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 V souvislosti s podmínkami napojení na stávající VHI dle § 168 odst. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů požadujeme vypořádání stavby v rámci „Souboru staveb“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3.1 **Stavbou hlavní v souboru staveb** dle § 5 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů bude stanovena stavba vyvolávající potřebu napojení (jako např. RD, hotel, průmyslová hala).
- 2.3.2 **Vedlejší stavbou v souboru staveb** bude stanovena související stavba zabezpečující uživatelnost stavby hlavní, případně stavba, která doplňuje účel užívání stavby hlavní (jako např. přípojka, přeložka, zkapacitnění).
- 2.3.3 **Číslování hlavních a vedlejších staveb:** Hlavní stavba bude označena SO.01., Vedlejší stavby budou označeny SO.02., SO.03, atd.

## 3. Podmínky vydání souhlasu s napojením v případě drobných staveb, které nepodléhají povolení stavby.

- 3.1 V případech, kdy výše uvedené stavby budou na základě předložené „Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace místně příslušného stavebního úřadu dle § 174 odst. 1, písm. b), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, zařazeny do kategorie drobných staveb dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, **udělí provozovatel souhlas s napojením až po splnění podmínek:**

- 3.1.1 Písemné schválení předložené projektové dokumentace provozovatelem SČVK s uvedením podmínek k realizaci staveb.





**Poskytnuté vyjádření je vyjádřením o PODMÍNKÁCH NAPOJENÍ na VHI dle § 168 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a není SOUHLASEM S NAPOJENÍM na VHI**

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím vedte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz) s uvedením čísla jednacího.

**Poskytnuté vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného povolení záměru stavby dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.**

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

217

Ing. Radka Tůmová Fenclová  
Manažerka útvaru TPČ OZ Liberec

Příloha: Situace s vyznačením možného napojení

přípojka pro  
původní fontánu



6083/8

vodovod k napojení  
přeložené fontány a  
pítka

6081/4

Libc

BE 300 nám. Tržní

BE 200

BE 300

BE 200

BE 200

657  
12  
2485

2486

<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice	
SCVKZAD214216	
Vystavil: Jana Tomešová	Dne: 28.8.2024
1:350	



Strana: 1